


АИИ-3 аппарат для испытания изоляции



Аппарат АИИ-3 предназначен для испытания повышенным напряжением промышленной частоты электрических аппаратов, электрических цепей и электропроводок.

Установка соответствует требованиям ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.1.019

Технические характеристики АИИ-3:

Параметр	Значение
Напряжение питания частотой 50Гц, В	220 ±20
Действующее значение выходного напряжения, В, не менее	3000
Максимальный выходной ток, мА	50
Приведенная погрешность киловольтметра, %, не более	±1,5
Габариты установки, мм	180x240x330
Масса установки, кг, не более	15

Аппарат АИИ-3 оснащен блокировкой защитной крышки высоковольтной клеммы, обеспечивает включение высокого напряжения только при выведенном в «нулевое» положение регуляторе высокого напряжения и защиту высоковольтного трансформатора от перегрузки по току.