

ЗАКАЗАТЬ

НАКВИЛ

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ВИП»**

**ИНН 6662058814 Российская Федерация,
620142, г. Екатеринбург, ул. Щорса, стр.7
Тел./факс: (343) 302-03-63, 302-03-53**

**ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
ДАВЛЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ
СДВ**

с выходным сигналом 4-20 мА

Руководство по эксплуатации

АГБР.406239.001-01РЭ



Август 2024 г.

Содержание

1	ОПИСАНИЕ И РАБОТА.....	4
1.1	Назначение.....	4
1.2	Технические характеристики.....	5
1.3	Комплектность преобразователей.....	8
1.4	Устройство и работа преобразователей.....	9
1.5	Маркировка.....	9
1.6	Упаковка.....	9
2	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.....	10
2.1	Эксплуатационные ограничения.....	10
2.2	Подготовка преобразователей к использованию.....	10
2.3	Эксплуатация преобразователей.....	13
2.4	Методика измерений.....	13
3	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	14
4	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ.....	15
5	ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННОСТИ.....	15
5.1	Средства взрывозащиты преобразователей СДВ-Ех и СДВ-ЕхР.....	15
5.2	Обеспечение взрывозащиты при монтаже.....	16
5.3	Обеспечение взрывозащиты при эксплуатации.....	17
5.4	Обеспечение взрывозащиты при ремонте.....	17
6	ХРАНЕНИЕ.....	17
7	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ.....	17
8	УТИЛИЗАЦИЯ.....	18
9	ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.....	18
	ПРИЛОЖЕНИЕ А УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ.....	19
	ПРИЛОЖЕНИЕ Б ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ.....	27
	ПРИЛОЖЕНИЕ В СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ.....	39
	ПРИЛОЖЕНИЕ Г ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ШТУЦЕРОВ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К МАГИСТРАЛИ ДАВЛЕНИЯ И МОНТАЖНЫХ ГНЁЗД.....	41
	ПРИЛОЖЕНИЕ Д УСТАНОВКА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ В КОЛОДЦЕ ИЛИ ЁМКОСТИ.....	44

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на преобразователи давления измерительные СДВ с аналоговым выходным сигналом постоянного тока 4-20 мА (в дальнейшем — преобразователи), содержит сведения об устройстве и принципе работы преобразователей, технические характеристики и другие сведения, необходимые для правильной эксплуатации (использования, хранения и технического обслуживания) преобразователей.

Преобразователи СДВ-Ех относятся к оборудованию группы II и предназначены для работы во взрывоопасных условиях с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь i» и маркировкой взрывозащиты «0Ех ia IIC T5 Ga X» или «0Ех ia IIC T3 Ga X».

Преобразователи СДВ-Ех с маркировкой взрывозащиты «0Ех ia IIC T5 Ga X» могут применяться согласно ТР ТС 012/2011, ГОСТ 31610.0, ГОСТ 31610.11 и других нормативных документов, регламентирующих применение электрооборудования во взрывоопасных зонах, в которых могут образовываться взрывоопасные смеси категории IIА, IIВ, IIС групп Т1 - Т5.

Преобразователи СДВ-Ех с маркировкой взрывозащиты «0Ех ia IIC T3 Ga X» могут применяться согласно ТР ТС 012/2011, ГОСТ 31610.0, ГОСТ 31610.11 и других нормативных документов, регламентирующих применение электрооборудования во взрывоопасных зонах, в которых могут образовываться взрывоопасные смеси категории IIА, IIВ, IIС групп Т1 - Т3.

Параметры СДВ-Ех: $18 \leq U_i \leq 28$ В, $I_i \leq 100$ мА, $C_i \leq 0,04$ мкФ, $L_i \leq 3$ мкГн.

Питание преобразователей СДВ-Ех должно осуществляться от барьеров безопасности, блоков питания с выходными искробезопасными цепями с параметрами $U_0 \leq 28$ В, $I_0 \leq 100$ мА, $C_0 \geq 0,09$ мкФ, $L_0 \geq 0,1$ мГн, имеющие сертификат соответствия; цепь в кабеле связи к выводу 2 выходного разъема преобразователя не подключена.

Знак «Х», следующий за маркировкой взрывозащиты преобразователей СДВ-Ех, означает:

- монтаж и эксплуатация преобразователей должны исключать нагрев элементов конструкции преобразователей выше температуры, допустимой для электрооборудования соответствующего температурного класса по ГОСТ 31610.0;

- подключаемые к преобразователям источник питания и другие электротехнические устройства должны иметь искробезопасные электрические цепи по ГОСТ 31610.11, а их искробезопасные параметры (уровень искробезопасной электрической цепи и подгруппа оборудования) должны соответствовать условиям применения преобразователей во взрывоопасной зоне;

- при эксплуатации в зоне класса 0 преобразователи необходимо оберегать от механических ударов во избежание образования фрикционных искр;

- взрывозащита преобразователей СДВ обеспечивается при максимальном давлении в магистрали, не превышающем значения, допустимого для данной модели преобразователя.

Для эксплуатации преобразователей СДВ-Ех допускается персонал, ознакомившийся с настоящим руководством по эксплуатации, главой 7.3 ПУЭ, главой 3.4 ПТЭЭП, ПОТЭУ, ГОСТ IEC 60079-17.

Преобразователи СДВ-ЕхР относятся к оборудованию группы I и предназначены для работы во взрывоопасных условиях с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь i» и маркировкой взрывозащиты «RO Eх ia I Ma X» в подземных выработках шахт и их наземных строениях, опасных по рудничному газу и пыли.

Питание преобразователей должно осуществляться от барьеров безопасности, блоков с выходными искробезопасными цепями с параметрами: $U_0 \leq 28$ В, $I_0 \leq 100$ мА, $C_0 \geq 0,09$ мкФ, $L_0 \geq 0,1$ мГн, имеющих сертификат соответствия.

Знак «Х», следующий за маркировкой взрывозащиты преобразователей СДВ-ЕхР, означает:

- подключаемые к преобразователям источник питания и другие электротехнические устройства должны иметь искробезопасные электрические цепи по ГОСТ 31610.11, а их искробезопасные параметры (уровень искробезопасной электрической цепи и подгруппа оборудования) должны соответствовать условиям применения преобразователей во взрывоопасной зоне;

- при эксплуатации в зоне класса 0 преобразователи необходимо оберегать от механических ударов во избежание образования фрикционных искр;

- взрывозащита преобразователей СДВ обеспечивается при максимальном давлении в магистрали, не превышающем значения, допустимого для данной модели преобразователя.

Для эксплуатации преобразователей СДВ-ЕхР допускается персонал, ознакомившийся с настоящим руководством по эксплуатации, главой 7.3 ПУЭ, главой 3.4 ПТЭЭП.

Преобразователи взрывозащищённого исполнения соответствуют комплекту документации АГБР.406239.001-03 или АГБР.427.00.00, требованиям ГОСТ 31610.0, ГОСТ 31610.11, ГОСТ ИЕС 60079-14, главе 7.3 ПУЭ, ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.003.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение

1.1.1 Преобразователи предназначены для непрерывного измерения и преобразования давления абсолютного, избыточного, разрежения, давления-разрежения, разности давлений и гидростатического давления нейтральных и агрессивных, газообразных и жидких сред в унифицированный выходной сигнал: токовый 4-20 мА.

1.1.2 Область применения: метрологические службы, аккредитованные на право поверки и калибровки средств измерения давления, системы автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами на предприятиях газовой, металлургической, химической, пищевой отраслях промышленности.

1.1.3 Рабочая среда для преобразователя — жидкости (в т.ч. масла, дизельного топлива, мазута, керосина, бензина), пар, газы, парогазовые и газовые смеси (в т.ч. газообразный кислород и кислородосодержащие газовые смеси) при давлении до 100 МПа. Рабочая среда не должна кристаллизоваться или затвердевать в приёмнике давления.

1.1.4 Диапазон температур рабочей среды на входе в приёмник давления преобразователей в зависимости от исполнения от минус 60 до плюс 125 °С.

1.1.5 Преобразователи относятся к изделиям ГСП (Государственная система промышленных приборов и средств автоматизации).

1.1.6 По устойчивости к механическим воздействиям преобразователи являются виброустойчивыми и соответствуют:

- по ГОСТ Р 52931 конструктивные исполнения К00, К10, К20, К02, К04, К05, К14, К24 соответствуют классификационной группе G2 и воздействию многократных механических ударов при пиковом значении ударного ускорения 98 м/с^2 (10g) и длительности 2-50 мс, преобразователи остальных конструктивных исполнений соответствует группе V2;

- по ОСТ 32.146 — группе ММ1.

1.1.7 По устойчивости к климатическим воздействиям преобразователи в зависимости от вида исполнения соответствуют:

- по ГОСТ 15150 группам УХЛ3.1, У2, Т3, ТВ2, ТВ4, УХЛ4.2, ОМ4, ОМ5;

- по ОСТ 32.146 группам К6, К7.

1.1.8 По устойчивости и прочности к воздействию температур окружающей среды и влажности преобразователи относятся к группам С1, С4 по ГОСТ Р 52931.

1.1.9 Преобразователи относятся к изделиям одноканальным, однофункциональным, восстанавливаемым и ремонтируемым только в условиях предприятия-изготовителя.

1.1.10 Конструкция и покрытие преобразователей обеспечивают устойчивость к маслам и моющим веществам.

1.1.11 По степени защиты от проникновения пыли и воды преобразователи в зависимости от исполнения соответствуют группам IP54, IP65, IP67 или IP68 (на глубину до 250 м, могут использоваться для измерения давления внутри трубопроводов в затопляемых колодцах), по ГОСТ 14254.

1.1.12 Преобразователи предназначены для работы при атмосферном давлении от 66 до 106,7 кПа (от 495 до 800 мм рт. ст.) и соответствуют группе исполнения Р2 по ГОСТ Р 52931.

1.1.13 Преобразователи не содержат материалов и веществ, вредных в экологическом отношении для человека и окружающей среды, поэтому при эксплуатации (применении), испытаниях, хранении, транспортировании и утилизации не оказывают воздействия, опасного в экологическом отношении.

1.1.14 Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции преобразователей СДВ и типов комплектующих изделий без ухудшения его характеристик, кроме преобразователей СДВ-Ех и СДВ-ЕхР.

1.1.15 СДВ-Ех с маркировкой взрывозащиты «0Ех ia ПС Т5 Ga Х» имеют взрывозащищённое исполнение с видом взрывозащиты - искробезопасная электрическая цепь «ia» и могут применяться согласно ТР ТС 012/2011, ГОСТ 31610.0, ГОСТ 31610.11 и других нормативных документов, регламентирующих применение электрооборудования во взрывоопасных зонах, в которых могут образовываться взрывоопасные смеси категории ПА, ПВ, ПС групп Т1 - Т5.

СДВ-Ех с маркировкой взрывозащиты «0Ех ia ПС Т3 Ga Х» имеют взрывозащищённое исполнение с видом взрывозащиты - искробезопасная электрическая цепь «ia» и могут применяться согласно ТР ТС 012/2011, ГОСТ 31610.0, ГОСТ 31610.11 и других нормативных документов, регламентирующих применение электрооборудования во взрывоопасных зонах, в которых могут образовываться взрывоопасные смеси категории ПА, ПВ, ПС групп Т1 - Т3.

СДВ-ЕхР с маркировкой взрывозащиты «РО Ех ia I Ма Х» имеют взрывозащищённое исполнение с видом взрывозащиты - искробезопасная электрическая цепь «ia» и могут применяться согласно ТР ТС 012/2011, ГОСТ 31610.0, ГОСТ 31610.11 и других нормативных документов, регламентирующих применение электрооборудования во взрывоопасных зонах подземных выработках шахт и их наземных строениях, опасных по рудничному газу и пыли.

Параметры СДВ-Ех, СДВ-ЕхР — $18 \leq U_i \leq 28$ В, $I_i \leq 100$ мА, $C_i \leq 0,04$ мкФ, $L_i \leq 3$ мкГн.

1.1.16 Структурная схема условного обозначения преобразователей давления измерительных приведена в таблицах А.1-А.14 приложения А.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Основные технические характеристики указаны в паспорте (этикетке) на конкретный преобразователь.

1.2.2 Преобразователи устойчивы к воздействию испытательного давления в соответствии с таблицей 1 и выдерживают перегрузку испытательным давлением в течение 15 минут.

Преобразователи избыточного давления с коррозионностойкой открытой мембраной — прочные и герметичные после воздействия предельно-допустимого перегрузочного давления длительностью не более 1 минуты в соответствии с таблицей 2.

Преобразователи разности давлений - прочные и герметичные после воздействия предельно-допустимого рабочего избыточного давления длительностью не более 1 минуты в соответствии с таблицей 3.

Т а б л и ц а 1 — Величины испытательного давления преобразователей

Верхние пределы измерений (ВПИ)	Испытательное давление, в % от ВПИ	Примечание
От 0,01 до 16 МПа	125	
Свыше 16 МПа до 60,0 МПа	115	
Свыше 60,0 МПа	110	
<p>П р и м е ч а н и я</p> <p>1 Для преобразователей давления-разрежения верхний предел измерения принимается по избыточному давлению.</p> <p>2 Для преобразователей абсолютного давления с верхним пределом ниже 100 кПа испытательное давление равно атмосферному.</p>		

Т а б л и ц а 2 — Величины предельно-допустимого перегрузочного давления для преобразователей абсолютного, избыточного, давления-разрежения, гидростатического давления

Верхние пределы измерений (ВПИ)	Предельно-допустимое перегрузочное давление, МПа	Примечание
От 0,01 до 0,06 МПа	0,1	
Свыше 0,06 МПа до 0,25 МПа	0,8	
Свыше 0,25 МПа до 1 МПа	4	
Свыше 1 МПа до 2,5 МПа	7,5	
Свыше 2,5 МПа до 6 МПа	18	
Свыше 6 МПа до 16,0 МПа	70	
Свыше 16 МПа до 100,0 МПа	110	

П р и м е ч а н и е — Преобразователи с предельно-допустимым перегрузочным давлением, отличающимся от таблицы 2, имеют в маркировке обозначение РХХ, где ХХ — перегрузочное давление в МПа.

Т а б л и ц а 3 — Величины предельно-допустимого перегрузочного давления для преобразователей разности давлений

Верхние пределы измерений	Предельное допустимое рабочее избыточное давление, МПа	Пробное давление, МПа	Примечание
От 0,06 кПа до 4 кПа включ.	4	6	Исполнения К31
Св. 4 кПа >> 10,0 кПа	10	15	Исполнения К21
Свыше 10 кПа до 16 МПа	25	35	
Все пределы	6	9,5	Исполнение К24

1.2.3 Преобразователи разности давлений, исключая исполнение К24, выдерживают перегрузку со стороны плюсовой и минусовой камер в течение 1 минуты односторонним воздействием давления равного предельно допускаемому рабочему избыточному давлению, преобразователи исполнения К24 - одностороннюю перегрузку давлением, равным ВПИ со стороны минусовой камеры и удвоенному значению ВПИ со стороны плюсовой камеры. Для устранения возможного влияния перегрузки на характеристики преобразователей после ее снятия необходимо провести подстройку начального сигнала.

1.2.4 Пределы допускаемой дополнительной погрешности преобразователей разности давления при двухстороннем нагружении рабочим избыточным давлением должны быть, % от ВПИ:

- с ВПИ до 1,6 кПа включительно $\pm 0,2\%$;
- с ВПИ свыше 1,6 кПа до 10 кПа включительно $\pm 0,1\%$;
- с ВПИ свыше 10 кПа $\pm 0,025\%$.

1.2.5 Электрическое питание преобразователей общепромышленного исполнения осуществляется от источника постоянного тока напряжением от 12 до 36 В, пульсация не должна превышать $\pm 0,5\%$ значения напряжения питания.

Сопротивление нагрузки R (включая сопротивление линии связи) не должно превышать значения:

$$R \leq \frac{(U - 12)}{20} \text{ кОм,}$$

где U — напряжение питания, В.

Питание преобразователей СДВ-Ех и СДВ-ЕхР должно осуществляться от барьеров безопасности, блоков питания с выходными искробезопасными цепями с параметрами $U_0 \leq 28 \text{ В}$, $I_0 \leq 100 \text{ мА}$, $C_0 \geq 0,09 \text{ мкФ}$, $L_i \geq 0,1 \text{ мГн}$, имеющих сертификат соответствия. Сопротивление нагрузки с учетом сопротивления линии связи не должно превышать 300 Ом.

1.2.6 Номинальная статическая характеристики преобразования с линейно-возрастающей зависимостью аналогового выходного сигнала от входной измеряемой величины соответствует виду:

$$I = I_H + \frac{I_B - I_H}{P_B - P_H} (P - P_H),$$

где I — текущее значение выходного сигнала;

P — значение измеряемой величины;

I_B, I_H — верхнее и нижнее предельные значения выходного сигнала соответственно, $I_B = 20\text{мА}$, $I_H = 4\text{ мА}$;

P_B — верхний предел измерений;

P_H — нижний предел измерений, $P_H = 0$.

1.2.7 Пульсация выходного сигнала преобразователей не превышает 0,25 % от диапазона изменения выходного сигнала.

1.2.8 Вариация выходного сигнала не должна превышать половины пределов допускаемой основной погрешности, кроме преобразователей с пределами допускаемой основной погрешности 0,1 %, у которых вариация не должна превышать 75 % пределов допускаемой основной погрешности.

1.2.9 Дополнительная погрешность, вызванная изменением напряжения питания и воздействием внешнего переменного магнитного поля напряжённостью 400 А/м, частотой 50 Гц или внешнего постоянного магнитного поля напряжённостью 400 А/м, а для преобразователей СДВ с кодом исполнения «М» дополнительно вызванная воздействием переменного магнитного поля напряжённостью 80 ± 1 А/м с частотой $50,0 \pm 1,5$ и 400 ± 10 Гц и воздействием знакопеременного убывающего импульсного магнитного поля, не превышает 20% от допускаемой основной погрешности и не нормируется.

1.2.10 Преобразователи не выходят из строя при обрыве выходного цепи преобразователей, а также при подаче напряжения питания обратной полярности и коротком замыкании выходной цепи преобразователей.

1.2.11 Прочность изоляции и сопротивление электрических цепей преобразователей приведены в таблице 4.

Т а б л и ц а 4 — Вид и значение испытательного напряжения при проверке электрической прочности изоляции, электрическое сопротивление изоляции

Действующее значение испытательного напряжения переменного тока частотой 50 Гц практически синусоидальной формы с коэффициентом амплитуды не хуже $1,414 \pm 0,099$, Вэфф, не менее		Нормы электрического сопротивления изоляции, МОм, не менее		
в нормальных условиях	при относительной влажности 95 ± 3 % и температуре 35 ± 5 °С	в нормальных условиях	при верхнем значении предельной рабочей температуры	при относительной влажности 95 ± 3 % и температуре 35 ± 5 °С
Для общепромышленного исполнения СДВ				
300	240	100	20	5
Для взрывозащищённых исполнений СДВ-Ех и СДВ-ЕхР				
500	-	100	-	-

1.2.12 Габаритные и установочные размеры преобразователей приведены в приложении Б.

1.2.13 Среднее время наработки до отказа 157 000 ч.

1.2.14 Назначенный срок службы преобразователей - 20 лет.

1.2.15 Корпус преобразователей изготавливают из нержавеющей коррозионностойкой стали, окрашиваемой в цвета, которые определяет изготовитель.

Заводской номер имеет цифровой формат и наносится на боковой панели преобразователя методом гравировки, износостойкой наклейки или иным пригодным способом, обеспечивающим идентификацию каждого экземпляра преобразователя, возможность прочтения и сохранность номера в процессе эксплуатации.

Нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено. Знак поверки наносится на свидетельство о поверке.

Для защиты от несанкционированного доступа предусмотрена установка разрушаемой пломбы изготовителя. Конструкция обеспечивает ограничение доступа к частям преобразователя, несущим первичную измерительную информацию, и местам настройки (регулировки).

1.3 Комплектность преобразователей

1.3.1 Комплектность преобразователей приведена в таблице 5.

Т а б л и ц а 5 — Комплектность преобразователей

Наименование	Обозначение	Кол., шт	Примечание
1 Преобразователь давления измерительный (обозначение в соответствии с исполнением)	-	1	Исполнение и обозначение в соответствии с заказом
2 Паспорт (этикетка)	-	1	
3 Методика поверки	-	1	По требованию или в электронном виде
4 Руководство по эксплуатации	АГБР.406239.001-01 РЭ	1	По требованию или в электронном виде для СДВ-Ех и СДВ-Ехd
5 Сертификат соответствия (копия)	-	-	
П р и м е ч а н и я			
1 Для СДВ-Ех розетка 2РМДТ18КПН4Г5В1В (2РМД18КПН4Г5В1) входит в комплект поставки; для остальных исполнений поставляется по требованию заказчика.			
2 Розетка GDM3009 DIN 43650А поставляется с преобразователями, имеющими тип соединителя DIN 43650А.			

1.4 Устройство и работа преобразователей

1.4.1 Преобразователи представляют собой корпус с измерительным блоком и электронным блоком обработки сигнала.

Чувствительным элементом измерительного блока (приёмника давления) является первичный преобразователь. Чувствительным элементом первичного преобразователя является пластина с кремниевыми пленочными тензорезисторами, прочно соединенная с металлической мембраной.

1.4.2 Давление рабочей среды на измерительный блок (приёмник давления) преобразуется в деформацию чувствительного элемента, вызывая при этом изменение электрического сопротивления его тензорезисторов. На выходе первичного преобразователя появляется электрический сигнал, преобразуемый электронным блоком в токовый выходной электрический сигнал.

1.4.3 Плата электронного блока установлена в корпусе. Для защиты от воздействий окружающей среды на плату наносится многослойное защитное покрытие.

1.4.4 Преобразователи СДВ-ЕхР могут использоваться с индикатором-коммуникатором ИК4-20М, при этом напряжение питания может быть снижено до 12 В.

1.5 Маркировка

1.5.1 На крышке преобразователей маркируются надписи в соответствии с КД:

- единый знак обращения ТР ТС (только для исполнений СДВ-Ех и СДВ-ЕхР);
- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;
- наименование и (или) тип преобразователей;
- для СДВ-Ех и СДВ-ЕхР (рисунки Б.11...Б.13) дополнительно: маркировка взрывозащиты, обозначение органа по сертификации, обозначение сертификата, диапазон рабочих температур, напряжение питания, ток, емкость кабеля, индуктивность и потребляемая мощность: $-50\text{ }^{\circ}\text{C} \leq t_a \leq +80\text{ }^{\circ}\text{C}$, $U_i \leq 28\text{ В}$, $I_i \leq 100\text{ мА}$, $C_i \leq 0,04\text{ мкФ}$, $L_i \leq 3\text{ мкГн}$, $P_i \leq 1\text{ Вт}$, а также специальный знак взрывобезопасности, степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254 в зависимости от исполнения: IP 54, IP 65 или IP 68.

- порядковый (заводской) номер преобразователей по системе нумерации предприятия-изготовителя;

- дата изготовления.

1.5.2 Единый знак обращения ТР ТС, знак утверждения типа СИ и обозначение органа по сертификации наносятся изготовителем на титульный лист паспорта (этикетки) типографским способом.

1.5.3 Оттиск клейма ОТК изготовителя и знак поверки ставятся в соответствующие разделы паспорта (этикетки).

1.6 Упаковка

1.6.1 Упаковка преобразователей обеспечивает сохранность преобразователей при хранении и транспортировании.

1.6.2 Перед упаковыванием преобразователей кислородного исполнения (O2) производится обезжиривание и очистка по ОСТ 26-04-2158, что подтверждается простановкой штампа «Обезжирено согласно ОСТ 26-04-2158» в паспорте (этикетке) изделия.

1.6.3 Приемник давления преобразователя кислородного исполнения (O2) защищается от загрязнений колпачком, а сам преобразователь помещается в запаянный полиэтиленовый пакет. Приемник давления преобразователя не кислородного исполнения допускается не защищать колпачком.

1.6.4 При поставке преобразователя с комплектом монтажных частей (ответной частью разъема) последний упаковывается отдельно.

1.6.5 Вместе с преобразователями в тару укладывается паспорт (этикетка).

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 Не допускается применение преобразователей для измерения давления сред, агрессивных по отношению к материалам конструкции преобразователей, контактирующим с измеряемой средой.

2.1.2 Не допускается механическое воздействие на мембрану приемника давления со стороны полости измерительного блока.

2.1.3 При эксплуатации преобразователей необходимо исключить:

– накопление и замерзание конденсата в рабочих камерах и внутри соединительных трубопроводов (для газообразных средств);

– замерзание, кристаллизацию среды или выкристаллизовывание из неё отдельных компонентов (для жидких сред).

2.1.4 При измерении давления агрессивных или кристаллизующихся, а также загрязнённых сред отборные устройства давления должны иметь разделительные сосуды или мембраны. Разделительные сосуды должны устанавливаться как можно ближе к точке отбора давления.

2.1.5 В ёмкостях, имеющих перемешивающие устройства или любые другие устройства, создающие большие перемещения жидкости внутри ёмкости, преобразователь гидростатического давления (исполнение «Г» по таблице А.2) рекомендуется опускать в защитной трубе.

2.2 Подготовка преобразователей к использованию

2.2.1 При получении преобразователей необходимо осмотреть упаковку и, убедившись, что она не имеет повреждений, произвести распаковку.

2.2.2 Проверить комплектность преобразователей в соответствии с 1.3.

2.2.3 Внешним осмотром следует проверить преобразователи и резьбовые соединения на отсутствие видимых повреждений.

Для преобразователей, предназначенных для работы в среде газообразного кислорода и кислородосодержащих смесей, убедиться в наличии в паспорте (этикетке) штампа «Обезжирено согласно ОСТ 26-04-2158».

При монтаже преобразователей гидростатического давления Приложение Д следует учитывать следующие рекомендации:

– конец кабеля вывести в сухое пространство или в соответствующий соединительный блок с клеммами;

– опускать и поднимать преобразователь необходимо тросом, закрепленным за проушину на корпусе преобразователя;

– конец кабеля закрепить в подходящей коробке с соединительными клеммами;

– не перегибать кабель (через него проходит капилляр для компенсации атмосферного давления).

Для подключения преобразователей гидростатического давления с кабелем рекомендуется использовать «Коробки клеммные» АГБР.440.00.00:

- КМ-1 - 4 линии с дополнительной защитой от перенапряжения ≤ 2 кВ, 2 линии без защиты с заземлением (металлический корпус);

- КМ-2 - 4 линии без дополнительной защиты с заземлением (металлический корпус);

- КМ-3 - 4 линии без дополнительной защиты с заземлением (пластиковый корпус).

Использование клеммных коробок обеспечивает удобство подключения кабелей преобразователей давления и защиту капиллярной трубки от внешних воздействий.

При монтаже преобразователей СДВ-Ех и СДВ-ЕхР на объекте (вводе в эксплуатацию) необходимо руководствоваться настоящим РЭ, главой 3.4 ПТЭЭП, главой 7.3 ПУЭ, ГОСТ ИЕС 60079-14, ГОСТ 31610.0, ГОСТ 31610.11, а также:

– габаритным чертежом преобразователей (приложение Б);

– другими документами, действующими на предприятии, регламентирующими использование средств измерения давления.

2.2.4 Положение преобразователей при монтаже - произвольное, удобное для монтажа, демонтажа и обслуживания. Монтаж преобразователей с ВПИ до 100 кПа и с открытой мембраной (имеющих сильную зависимость выходного сигнала от положения преобразователя) с целью сохранения метрологических характеристик предпочтительно устанавливать вертикально штуцером вниз (в таком положении они калибруются на предприятии-изготовителе).

2.2.5 При монтаже преобразователей усилие затягивания, прикладываемого к гайке корпуса, не должно превышать:

- 25 Н·м — для исполнений СДВ со штуцером М12×1,0;
- 60 Н·м — для исполнений СДВ со штуцером М20×1,5.

2.2.6 Для исполнений СДВ со штуцером М12×1,0 рекомендуется устанавливать уплотняющую резиновую прокладку толщиной 5-6 мм между гайкой корпуса и рабочей магистралью (соединительной линией, передающей давление). Не допускается упор гайки корпуса в металлическую часть соединения с внешней газовой или гидравлической линией (рабочей магистралью, соединительной линией, передающей давление).

2.2.7 Уплотнение для соединения типа 1-3 исполнение 1 по ГОСТ 25164 рекомендуется выполнять с помощью прокладки.

Запрещается использовать уплотнение по резьбе (пакля, лента ФУМ) для обеспечения герметичности соединения, так как может произойти повреждение мембраны большим давлением, возникающим при закручивании преобразователя в замкнутый объём несжимаемой жидкости.

Монтаж преобразователя на рабочее место осуществляется гаечным ключом за шестигранник штуцера.

Запрещается использовать корпус преобразователя в качестве элемента монтажа или крепления. При монтаже запрещается прикладывать усилия к корпусу датчика, в том числе с помощью трубного ключа, во избежание его повреждения.

2.2.8 При монтаже преобразователей следует учитывать следующие рекомендации:

- окружающая среда не должна содержать примесей, вызывающих коррозию деталей преобразователей;
- в случае установки преобразователей непосредственно на технологическом оборудовании и трубопроводах должны применяться отборные устройства с вентилями для обеспечения возможности отключения и проверки преобразователей;
- размещать отборные устройства рекомендуется в местах, где скорость движения рабочей среды наименьшая, поток без завихрений, т.е. на прямолинейных участках трубопроводов при максимальном расстоянии от запорных устройств, колен, компенсаторов и других гидравлических соединений;
- при пульсирующем давлении рабочей среды, гидроударах, отборные устройства должны быть с отводами в виде петлеобразных успокоителей;
- соединительные линии (рекомендуемая длина — не более 15 метров) должны иметь односторонний уклон (не менее 1:10) от места отбора давления вверх, к преобразователям, если измеряемая среда газ, и вниз, к преобразователям, если измеряемая среда жидкость. В случае невозможности выполнения этих требований при измерении давления газа в нижней точке соединительной линии необходимо предусмотреть отстойные сосуды, а в наивысших точках соединительной линии, при измерении давления жидкости — газосборники;
- при использовании соединительных линий в них должны предусматриваться специальные заглушаемые отверстия для продувки (слива конденсата);
- соединительные линии (импульсные трубки) необходимо прокладывать так, чтобы исключить образование газовых мешков (при измерении давления жидкости) или гидравлических пробок (при измерении давления газа);
- магистрали (соединительные линии) должны быть перед присоединением преобразователей тщательно продуты для уменьшения возможности загрязнения полости приёмника давления преобразователей;
- после присоединения преобразователей следует проверить места соединений на герметичность при максимальном рабочем или максимально допустимом перегрузочном давлении (не превышающем величин, указанных в таблицах 1-3). Спад давления за 15 минут не должен превышать 5 % от подаваемого давления.

2.2.9 Для исключения случаев возникновения односторонних перегрузок в процессе эксплуатации датчиков разности давлений необходимо строго соблюдать определенную последовательность операций при включении датчика в работу при использовании клапанного блока (рисунок 1):

1) закройте вентили I, II и III, для чего поверните их рукоятки по часовой стрелке (глядя со стороны соответствующих рукояток) до упора (положение А);

2) откройте запорную арматуру, установленную на технологическом оборудовании как в «плюсовой», так и в «минусовой» линиях;

3) уравняйте давление в «плюсовой» и «минусовой» камерах, для чего плавно поверните рукоятки вентиляей I и III на 1,5-2 оборота против часовой стрелки. После этого проверьте и, в случае необходимости, откорректируйте выходной сигнал;

4) поверните рукоятку вентиля III по часовой стрелке до упора (положение А);

5) поверните рукоятку вентиля I «плюсовой» камеры против часовой стрелки до упора (положение В);

6) поверните рукоятку вентиля II «минусовой» камеры против часовой стрелки до упора (положение В).




Рисунок 1 — Схема клапанного блока

2.2.10 Преобразователи подключаются к источнику питания (соблюдая полярность источника питания) и нагрузке соединительными проводами линии связи. Схема подключения преобразователей приведена в приложении В.

2.2.11 После транспортирования в условиях отрицательных температур окружающей среды первое подключение преобразователей к источнику электропитания допускается после выдержки преобразователей не менее 3 часов в нормальных условиях.

2.2.12 Для СДВ-Ех, СДВ-ЕхР в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14 допускается подключение заземления к заземляющему зажиму, расположенному на корпусе, для уравнивания потенциала корпуса и искробезопасной цепи и уменьшения помех, наводимых металлическим корпусом на искробезопасную цепь (внутренняя часть корпуса соединена с искробезопасной цепью ёмкостью 1 нФ).

2.2.13 Подключение преобразователей к нагрузке и источнику питания осуществляется кабелем с изоляцией и числом медных проводов, соответствующим числу проводников в линии связи

(например, КУФЭФ 2×0,35-250 ТУ 16-505.179-76). Рекомендуемое сечение проводников кабеля от 0,35 до 1,5 мм².

2.2.14 Для преобразователей СДВ-Ех и СДВ-ЕхР необходимо проверить выполнение требований к линии связи:

- сопротивление кабеля: $R_k \leq 20$ Ом;
- ёмкость кабеля: $C_k \leq 0,04$ мкФ;
- индуктивность кабеля: $L_k \leq 0,1$ мГн.

2.2.15 Рекомендуется выполнять линию связи в виде витой пары в экране.

2.2.16 Для СДВ-Ех и СДВ-ЕхР запрещено подключение вывода 2 выходного разъема преобразователя в кабеле связи во взрывоопасных зонах.

2.2.17 При отсутствии гальванического разделения каналов питания преобразователей заземление нагрузки допускается только со стороны источника питания (ИП).

Допускается использование одного источника питания (одного канала многоканального источника) необходимой мощности для подключения нескольких преобразователей давления общепромышленного исполнения при выполнении следующих условий:

- 1) каждый преобразователь должен иметь свой нагрузочный резистор;
- 2) нагрузочные резисторы должны быть соединены только в одной точке (у «минуса» источника питания).

2.2.18 При необходимости уменьшения уровня пульсаций выходного электрического сигнала преобразователей, например, из-за пульсации измеряемого параметра, допускается параллельно сопротивлению нагрузки в приёмнике сигнала включать неполярный конденсатор (например, типа К10-17) с номинальным рабочим напряжением не менее 63 В, при этом следует выбирать конденсатор с минимальной ёмкостью, обеспечивающей допустимый уровень пульсаций на сопротивлении нагрузки. Данный пункт не распространяется на исполнения СДВ-Ех и СДВ-ЕхР.

2.2.19 Для СДВ-Ех и СДВ-ЕхР должны быть выполнены следующие условия

- $U_o \leq U_i$
- $I_o \leq I_i$
- $C_i + C_k \leq C_o$
- $L_k \leq L_o$.

2.2.20 Рекомендуемые монтажные гнёзда для установки преобразователей приведены в приложении Г.

2.2.21 Чтобы обеспечивалось выполнение требований пылевлагозащиты по IP65 соединения по DIN43650 А, необходимо установить уплотнительную прокладку на соединитель преобразователя, через которую произвести стыковку, предварительно убедившись в совпадении контактов, а затем плотно притянуть винтом.

2.3 Эксплуатация преобразователей

2.3.1 Ввод преобразователей в эксплуатацию производится по документам, принятым на предприятии-потребителе.

2.3.2 При эксплуатации преобразователи должны подвергаться периодическим осмотрам. При осмотре необходимо проверить:

- прочность и герметичность линий подвода давления;
- чистоту полости подвода давления;
- надёжность монтажа (крепления) преобразователей;
- отсутствие обрывов или повреждения изоляции соединительных электрических линий.

Эксплуатация преобразователей с нарушением указанных требований запрещается.

2.3.3 Эксплуатация преобразователей с маркировкой «O2» должна производиться с соблюдением требований ГОСТ 12.2.052, ОСТ 26-04-2158.

2.3.4 В процессе эксплуатации следует регулярно проверять чистоту полости подвода давления, а также надёжность электрического соединения контактов, целостность и сопротивление линии связи с нагрузкой.

2.3.5 Осмотр и устранение замеченных недостатков должны производиться при отсутствии давления в газовой или гидравлической линии, при отключенном электропитании и отсоединённой соединительной электрической линии связи.

2.3.6 В случае накопления конденсата в соединительной линии (полости измерительного блока) и невозможности слива конденсата без демонтажа преобразователей необходимо демонтировать преобразователи, и слить конденсат, после чего вновь произвести монтаж преобразователей. Демонтаж и монтаж преобразователей следует производить с соблюдением требований раздела 2 настоящего документа.

2.3.7 Характерные неисправности и методы их устранения приведены в таблице 6.

Т а б л и ц а 6 — Характерные неисправности СДВ и методы их устранения

Неисправность	Причина	Метод устранения
1 Выходной сигнал неустойчивый	Нет компенсации атмосферного давления	Устранить перегиб кабеля (только для преобразователей гидростатического давления)
2 Выходной сигнал отсутствует	Обрыв в линии нагрузки или в цепи питания	Найти и устранить обрыв
	Короткое замыкание в линии нагрузки или в цепи питания	Найти и устранить замыкание
	Низкое напряжение питания или высокое сопротивление нагрузки	Проверьте и, если нужно, отрегулируйте
3 Выходной сигнал нестабилен	Нарушена герметичность в линии подвода давления	Найти и устранить негерметичность
	Окислены контактные поверхности	Отключить питание. Освободить доступ к контактным поверхностям. Очистить контакты
4 Выходной сигнал выше 22 мА	Неисправность в блоке электроники	Возвратите преобразователь для замены или ремонта

2.4 Методика измерений

2.4.1 Для проведения измерений используют типовую схему включения, приведенную в приложении В.

2.4.2 Вычисление измеряемого давления производится по формуле п.1.2.6.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 При выпуске с предприятия-изготовителя преобразователи настраиваются на верхний предел измерения давления, при этом нижний предел измерения давления равен нулю.

Для многопредельных преобразователей возможно изменение верхнего предела измеряемого давления с помощью коммуникатора АГБР.194.00.00 или АГБР.292.00.00.00 или АГБР.331.00.00 в соответствие с их руководствами по эксплуатации. После перестройки произвести запись в паспорте (этикетке) о произведённом действии.

Интервал между поверками 5 лет.

Периодической поверке могут не подвергаться преобразователи, находящиеся на длительном хранении (консервации).

Метрологические характеристики преобразователей в течение интервала между поверками соответствуют документам о поверке с учётом показателей безотказности преобразователей и при условии соблюдения потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации.

Поверка преобразователей осуществляется в соответствии с документом: «ГСИ. Преобразователи давления измерительные СДВ. Методика поверки» МП 110-221-2022, утвержденным в установленном порядке.

3.2 Регулировка

3.2.1 Регулировка, проверка и перестройка диапазонов измерения преобразователей с цифровой обработкой сигнала (символ «D» в маркировке) производится с помощью коммуникаторов АГБР.055.00.00, АГБР.194.00.00, АГБР.292.00.00 или «Модуля связи СДВ и ДД-И» АГБР.417.00.00 согласно их руководствам по эксплуатации.

3.3 Меры безопасности

3.3.1 По способу защиты человека от поражения электрическим током преобразователи относятся к классу «III» по ГОСТ 12.2.007.0.

3.3.2 К работе с преобразователями допускаются лица, аттестованные для работы с сосудами под давлением, прошедшие проверку знаний «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП) и «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» ПОТЭУ 2014, имеющие право работать с электроустановками напряжением до 1000 В и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

3.3.3 Замену, присоединение и отсоединение преобразователей от магистралей, подводящих давление, следует производить при отсутствии давления в магистралях и отключённом электрическом питании.

3.3.4 Подъем и опускание преобразователей гидростатического давления, следует производить при отключённом электрическом питании, выполняя требования безопасности работы на объекте.

4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

4.1 Преобразователи, для которых выявлено несоответствие параметров, указанных в паспорте (этикетке) и комплектности 1.3 при проведении входного контроля или при эксплуатации, направляются на предприятие-изготовитель.

4.2 Запрещается вне предприятия-изготовителя разбирать преобразователи, проводить доработку монтажа, а также производить замену электронных компонентов, чувствительного элемента.

5 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННОСТИ

Взрывозащищённость преобразователей обеспечивается выполнением общих требований к взрывозащищённому электрооборудованию по ГОСТ 31610.0, ГОСТ IEC 60079-14, главе 7.3 ПУЭ и требований к взрывозащищённому оборудованию с взрывозащитой вида «искробезопасная электрическая цепь» по ГОСТ 31610.11.

5.1 Средства взрывозащиты преобразователей СДВ-Ех и СДВ-ЕхР

Питание преобразователей СДВ-Ех и СДВ-ЕхР должно осуществляться от барьеров безопасности, блоков питания с выходными искробезопасными цепями с параметрами $U_0 < 24$ В, $I_0 < 100$ мА, $C_0 > 0,09$ мкФ, $L_0 > 0,1$ мГн, имеющих сертификат соответствия.

В преобразователях уровень взрывобезопасности обеспечивается в соответствии с ГОСТ 31610.11 использованием блокирующих диодов, ограничением напряжения с помощью стабилитронов, ограничивающих напряжение до безопасного значения, ограничением номиналов используемых ёмкостей и отсутствием индуктивных элементов, ограничением температуры поверхности компонентов до температуры менее 95 °С, герметизацией поверхности элементов, обеспечивающих искробезопасность компаундом толщиной более 1,5 мм с теплостойкостью более 200 °С. Проводники длиной более 50 мм закреплены и зафиксированы компаундом. Преобразователи СДВ-Ех и СДВ-ЕхР имеют степень защиты от внешних воздействий IP68, IP65 или IP54 по ГОСТ 14254. Корпус и крышка преобразователей, а также корпусные детали приемников давления изготовлены из стали 12Х18Н10Т-Т-6 ГОСТ 5949. Сплавы, используемые для изготовления других

деталей, не содержат алюминия, магния, титана и циркония в количестве более 10 % (в сумме) и магния, титана и циркония в количестве более 7,5 % (в сумме) согласно требованиям ГОСТ 31610.0.

В преобразователях с маркировкой взрывозащиты «0Ex ia IIC T3 Ga X» имеется радиатор, снижающий температуру измеряемой среды с максимально допустимой (200 °С) до температуры на поверхности компонентов, не превышающей 110 °С.

Электрическая искробезопасность преобразователей СДВ-Ex и СДВ-ExP обеспечивается ограничением расстояния по поверхности пластмассовой оболочки от наиболее удалённых точек до заземлённых металлических частей в соответствии с ГОСТ 52274 не более чем 50 мм. На корпусе преобразователей имеются заземляющий зажим и знак заземления.

Вывод 2 выходного разъема в кабеле связи не подключен.

На оболочке преобразователей нанесена маркировка:

- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;
- наименование и (или) тип преобразователей;
- маркировка взрывозащиты «0Ex ia IIC T5 Ga X», «0Ex ia IIC T3 Ga X» (для исполнения VT2) или «PO Ex ia I Ma X», обозначение органа по сертификации, обозначение сертификата;
- специальный знак взрывобезопасности;
- единый знак обращения ТР ТС;
- диапазон рабочих температур: $-50\text{ °C} \leq t_a \leq +80\text{ °C}$,
напряжение питания: $U_i \leq 24\text{ В}$,
ток: $I_i \leq 100\text{ мА}$,
ёмкость: $C_i \leq 0,04\text{ мкФ}$,
индуктивность: $L_i \leq 3\text{ мкГн}$,
потребляемая мощность: $P_i \leq 1\text{ Вт}$;
- степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254 в зависимости от исполнения - IP54, IP65 или IP68;
- порядковый (заводской) номер преобразователей по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- дата изготовления.

5.2 Обеспечение взрывозащищённости при монтаже

5.2.1 Установка преобразователей СДВ-Ex и СДВ-ExP должна производиться в соответствии со схемой электрической соединений (рисунок В.2 приложения В), руководством по эксплуатации АГБР.406239.001-01РЭ с соблюдением требований главы 3.4 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» ПОТЭУ 2014, главы 7.3 ПУЭ, ГОСТ 60079-14.

5.2.2 Перед монтажом необходимо проверить:

- исправность оболочки преобразователей СДВ-Ex (СДВ-ExP);
- наличие пломб, маркировок взрывозащиты;
- выходные параметры искробезопасных цепей блоков питания, барьеров безопасности;
- параметры линии связи:
- сопротивление: $R_k \leq 20\text{ Ом}$;
- ёмкость: $C_k \leq 0,04\text{ мкФ}$;
- индуктивность: $L_k \leq 0,1\text{ мГн}$;
- отсутствие подключения в кабеле связи цепи к выводу 2 выходного разъема.

5.3 Обеспечение взрывозащищённости при эксплуатации

5.3.1 Эксплуатация преобразователей СДВ-Ех, СДВ-ЕхР должна производиться в соответствии с требованиями АГБР.406239.001-01РЭ, главы 3.4 ПТЭЭП, ГОСТ ИЕС 60079-17.

5.3.2 Питание преобразователей СДВ-Ех и СДВ-ЕхР должно осуществляться от барьеров безопасности, блоков питания с искробезопасными электрическими выходными цепями с параметрами $U_0 \leq 24$ В, $I_0 \leq 100$ мА, $C_0 \geq 0,09$ мкФ, $L_0 \geq 0,1$ мГн, имеющими сертификат соответствия.

5.3.3 . Параметры линии связи для преобразователей СДВ-Ех и СДВ-ЕхР должны удовлетворять следующим требованиям — сопротивление $R_k \leq 20$ Ом, ёмкость $C_k \leq 0,04$ мкФ, индуктивность $L_k \leq 0,1$ мГн.

5.3.4 Связь с выводом 2 выходного разъема преобразователя в кабеле связи должна отсутствовать.

5.3.5 При периодических осмотрах преобразователей особое внимание следует обращать на
– выходные параметры искробезопасных цепей блоков питания, маркировки взрывозащиты и предупредительных надписей;

– отсутствие повреждений соединительных проводов и кабелей;

– ёмкость, индуктивность и сопротивление соединительного кабеля: $C_k \leq 0,04$ мкФ, $L_k \leq 0,1$ мГн, $R_k \leq 20$ Ом.

– исправное состояние оболочки преобразователей.

Соединительный кабель и способ его изоляции во взрывоопасной зоне должны соответствовать требованиям главы 7.3 ПУЭ, ГОСТ ИЕС 60079-14.

5.4 Обеспечение взрывозащищённости при ремонте

5.4.1 Ремонт преобразователей, касающийся средств взрывозащиты, должен производиться на предприятии-изготовителе в соответствии с РД 16.407, ГОСТ 31610.19.

6 ХРАНЕНИЕ

6.1 Хранение преобразователей должно осуществляться в упакованном виде в закрытых помещениях (хранилищах).

6.2 Допускаются следующие условия хранения:

– температура воздуха от минус 50 до плюс 50 °С;

– относительная влажность воздуха до 98 % при температуре 25 °С.

6.3 Воздух в помещении для хранения не должен содержать паров кислот, щелочей и других химических агрессивных смесей.

6.4 Условия хранения преобразователей без упаковки: «1» по ГОСТ 15150.

6.5 Консервация преобразователей должна соответствовать варианту защиты ВЗ-10 по ГОСТ 9.014.

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

7.1 Транспортирование в части воздействия климатических факторов внешней среды должно соответствовать группе 4 (Ж2) по ГОСТ 15150, а в части воздействия механических факторов должно соответствовать условиям Л по ГОСТ 23216.

7.2 Транспортирование должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя. Допускается транспортировать преобразователи всеми видами наземного и водного транспорта на любые расстояния с соблюдением правил, утверждённых соответствующими транспортными ведомствами.

8 УТИЛИЗАЦИЯ

8.1 Утилизация преобразователей производится в порядке, установленном на предприятии-потребителе.

9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие преобразователей требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации (применения), транспортирования, хранения и монтажа, установленных в настоящем РЭ.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации преобразователей 3 (три) года с момента (даты) приёмки преобразователя, указанного в паспорте (этикетке).

9.3 Гарантийный срок эксплуатации преобразователей с нестандартным предельно-допустимым перегрузочным давлением (обозначение РХХ, где ХХ значение перегрузочного давления в МПа) и повышенной надёжностью — 5 (пять) лет с момента (даты) приёмки преобразователя, указанного в паспорте (этикетке).

9.4 Гарантийный срок эксплуатации преобразователей для аппаратуры железнодорожной автоматики, телемеханики и связи (ЖАТС) — 5 (пять) лет с момента (даты) приёмки преобразователя, указанного в паспорте (этикетке).

9.5 Гарантия не распространяется на преобразователи, подвергшиеся любым посторонним вмешательствам в конструкцию преобразователей или имеющих внешние повреждения.

9.6 Гарантия не распространяется на электрический соединитель, монтажные, уплотнительные, защитные и другие изделия, поставляемые с преобразователями.

9.7 Гарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем. Постгарантийный ремонт преобразователей производится по отдельному договору.

Приложение А Условное обозначение преобразователей

№ позиции	1	2	3	4	5	6	7*	8**	9	10	12
Пример 1	СДВ-	-	И-	XXX-	-	4-20мА-	DXXXX-XXXX-XX	KXX	LXX	-/XXX	АГБР.406239.001ТУ
Пример 2	СДВ-	Ех-	И-	XXX-	-	4-20мА-	DXXXX-XXXX-XX	KXX	LXX	-/XXX	АГБР.406239.001ТУ

Структурная схема условного обозначения преобразователей

Номер позиции в обозначении	Содержание
1	Наименование сокращенное — СДВ
2	<i>код исполнения</i> (таблица А.1)
3	<i>вид измеряемого давления</i> (таблица А.2)
4	Нижний (НПИ) и верхние (ВПИ) пределы измерений в соответствии с заказом. Нижний предел измерения, равный нулю, допускается не указывать. Единицы измерения «МПа» допускается не указывать.
5	<i>Код специального исполнения:</i> М(...)—для исполнения с перенастраиваемым диапазоном измерения «многопредельный», в скобках указывается значение ВПИ заводской настройки; МА — многопредельный с автоматическим переключением диапазонов (только для преобразователей с цифровым выходным сигналом); не указано — для преобразователей с фиксированным пределом измерения («однопредельный»); Р — исполнение преобразователей с вынесенным приёмником давления; РХХ — исполнение с нестандартным значением предельно-допустимого перегрузочного давления (ХХ — значение давления в МПа); П — преобразователь пульсирующего давления
6	<i>код выходного сигнала и линии</i> (таблица А.3)
7	<i>код модели</i> (буква и девять или десять цифр)
буква	<i>код электронного блока</i> (таблица А.4)
первый символ	<i>код климатического исполнения</i> (таблица А.5)
второй символ	<i>код пределов допускаемой основной погрешности измерения</i> (таблица А.6)
третья цифра	<i>код пределов дополнительной температурной погрешности</i> (таблица А.7)
четвертый символ	<i>код присоединительного размера</i> (монтажной части) для соединения с внешней гидравлической (газовой) линией и заземлением (таблица А.8)
пятая цифра	<i>код вида индикации выходного сигнала</i> (таблица А.9)
6-я и 7-я цифры	<i>код соединителя электрического</i> для соединения с внешней линией связи (таблица А.10)
восьмая цифра	<i>код группы пылевлагозащиты</i> по ГОСТ 14254 (таблица А.11)
девятый символ	<i>код диапазона напряжений питания</i> (таблица А.12)
десятая цифра	<i>код времени установки выходного сигнала</i> (таблица А.13)
8	<i>код конструктивного исполнения.</i> К00 допускается не указывать (таблица А.14) и признак дополнительной технологической приработки (Н)
9	<i>длина кабеля</i> LXX (целое число кратное одному метру, не может превышать 300 м), указывается только для изделий с кабелем
10	<i>Код информации о первичной поверке</i> (таблица А.15)
11	<i>Обозначение технических условий</i> (ТУ)

Т а б л и ц а А.1 — Код исполнения преобразователей. Допускается одновременное указание нескольких обозначений (разделение через дефис)

Обозначение (позиция)	Исполнение
не указано	общепромышленное исполнение
Ex	исполнение взрывозащищенное с видом защиты «искробезопасная цепь» по ГОСТ 31610.0, ГОСТ 31610.11 с маркировкой по взрывозащите «0Ex ia IIC T5 Ga X»
BT2	(невзрывозащищенное исполнение) исполнение, устойчивое к воздействию температуры рабочей (измеряемой) среды («высокотемпературное») от минус 50 до плюс 200 °С
BT2-Ex	исполнение взрывозащищенное с видом защиты «искробезопасная цепь» по ГОСТ 31610.0, ГОСТ 31610.11 с маркировкой по взрывозащите «0Ex ia IIC T3 Ga X», устойчивое к воздействию температуры рабочей (измеряемой) среды от минус 50 до плюс 200 °С
O2	исполнение, предназначенное для работы с газообразным кислородом или газовыми смесями, объёмная доля кислорода в которых более 23 %
D20, D22, D50	Конструктивные исполнения по габаритно-присоединительным размерам преобразователей (невзрывозащищенные исполнения)
D20-Ex	исполнения взрывозащищенные с видом защиты «искробезопасная цепь» по ГОСТ 31610.0, ГОСТ 31610.11 с маркировкой по взрывозащите «0Ex ia IIC T5 Ga X» и конструктивным исполнением по габаритно-присоединительным размерам D20
D22-Ex	исполнения взрывозащищенные с видом защиты «искробезопасная цепь» по ГОСТ 31610.0, ГОСТ 31610.11 с маркировкой по взрывозащите «0Ex ia IIC T5 Ga X» и конструктивным исполнением по габаритно-присоединительным размерам D22
ExP	исполнения взрывозащищенные с видом защиты «искробезопасная цепь» по ГОСТ 31610.0, ГОСТ 31610.11 с маркировкой по взрывозащите «PO Ex ia I Ma X»
D20-ExP	исполнения взрывозащищенные с видом защиты «искробезопасная цепь» по ГОСТ 31610.0, ГОСТ 31610.11 с маркировкой по взрывозащите «PO Ex ia I Ma X» и конструктивным исполнением по габаритно-присоединительным размерам D20
D22-ExP	исполнения взрывозащищенные с видом защиты «искробезопасная цепь» по ГОСТ 31610.0, ГОСТ 31610.11 с маркировкой по взрывозащите «PO Ex ia I Ma X» и конструктивным исполнением по габаритно-присоединительным размерам D22
M-Ex	исполнение взрывозащищенное с видом защиты «искробезопасная цепь» по ГОСТ 31610.0, ГОСТ 31610.11 с маркировкой по взрывозащите «0Ex ia IIC T5 Ga X» для судовых и корабельных систем, устойчивое к воздействию механических ударов, виброустойчивость G2 по ГОСТ Р52931-2008, с дополнительными требованиями по стойкости к относительной влажности 100 % при абсолютном давлении 0,08 до 0,4 МПа.
BT2-M-Ex	исполнение взрывозащищенное с видом защиты «искробезопасная цепь» по ГОСТ 31610.0, ГОСТ 31610.11 с маркировкой по взрывозащите «0Ex ia IIC T3 Ga X», для судовых и корабельных систем, устойчивое к воздействию механических ударов, виброустойчивость G2 по ГОСТ Р52931-2008, с дополнительными требованиями по стойкости к относительной влажности 100 % при абсолютном давлении 0,08 до 0,4 МПа., устойчивое к воздействию температуры рабочей (измеряемой) среды от минус 50 до плюс 200 °С

Т а б л и ц а А.2 — Вид измеряемого давления

Обозначение	Вид измеряемого давления
А	преобразователи абсолютного давления
И	преобразователи избыточного давления
ИВ	преобразователи давления-разрежения
Г	преобразователи гидростатического давления (уровень жидкости)
Д	преобразователи разности давлений
В	преобразователи разрежения

Т а б л и ц а А.3 — Код выходного сигнала

Код	Выходной сигнал	Примечание
4-20 мА	Аналоговый, постоянного тока, возрастающий от 4 до 20 мА	По ГОСТ 26.011

Т а б л и ц а А.4 — Вид электронного блока

Обозначение	Вид электронного блока
D	с цифровой обработкой сигнала

Т а б л и ц а А.5 — Код климатического исполнения

Код	Вид климатического исполнения и категория размещения	Предельные значения температуры окружающего воздуха при эксплуатации, °С
1	УХЛ3.1	-10...+50
2		-50...+50
3	У2	-50...+80
4		-60...+100
5		-60...+125
6	У2	-1...+40
7		-50...+50
8		-50...+80
9	Т3, ТВ2, ТВ4	-25...+70
A	УХЛ3.1	-20...+80
B	УХЛ 4.2	+15...+35
C	У2	-40...+80
D	УХЛ3.1	-30...+80
E	У2	-50...+105
G	У2	-55...+80
H	ОМ4	-10...+50
K	ОМ4	-50...+80
L	У2	-10...+70
M	У2	-40...+125
N	У2	-40...+100
O	УХЛ3.1	+5...+50
P	ОМ5	-10...+50
R	У2	-60...+100
S	У2	-55...+125

Т а б л и ц а А.6 — Код предела допускаемой основной погрешности измерения

Код	Пределы допускаемой основной погрешности измерения, $\pm\gamma, \%$									
1	$\pm 0,10$									
2	$\pm 0,15$									
3	$\pm 0,25$									
4	$\pm 0,5$									
5	$\pm 1,0$									
6	$\pm 1,5$									
8	ВПИ max	-	$\pm 0,25$		$\pm 0,5$			± 1		$\pm 1,5$
	4 кПа	Ряд ВПИ	4 кПа	2,5 кПа	1,6 кПа	1 кПа	0,6 кПа	0,4 кПа	0,25кПа	0,16 кПа
	10 кПа		10 кПа	6 кПа	4 кПа	2,5 кПа	1,6 кПа	1 кПа	0,6 кПа	0,4 кПа
	40 кПа		40 кПа	25 кПа	16 кПа	10 кПа	6 кПа	4 кПа	2,5 кПа	1,6 кПа
	250 кПа		250 кПа	160 кПа	100 кПа	60 кПа	40 кПа	25 кПа	16 кПа	10 кПа
	1,6 МПа		1,6 МПа	1 МПа	0,6 МПа	0,4 МПа	0,25 МПа	0,16 МПа	0,1 МПа	0,06 МПа
	16 МПа		16 МПа	10 МПа	6 МПа	4 МПа	2,5 МПа	1,6 МПа	1МПа	0,6 МПа
9	$1 \geq P_B/P_{max} \geq 1/10$					$1/10 > P_B/P_{max} \geq 1/25$				
	0,15					0,5				
А	$1 \geq P_B/P_{max} \geq 1/4$			$1/4 > P_B/P_{max} \geq 1/10$			$1/10 > P_B/P_{max} \geq 1/25$			
	0,15			0,5			1,0			
С	$\pm 2,0$									
Д	$\pm 0,2$									
Е	$\pm 0,4$									
<p>П р и м е ч а н и е — В многодиапазонных преобразователях с автоматическим переключением диапазонов и цифровым выходным сигналом для определения основной погрешности используется ближайшее значение ВПИ, превышающее установленное значения давления.</p>										

Т а б л и ц а А.7 — Код предела дополнительной температурной погрешности измерения

Код	Пределы дополнительной температурной погрешности измерения, $\%/(10^\circ\text{C})$
8	$\pm (0,05+0,05 P_{max}/ P_B)$ для $P_{max}/10 \leq P_B \leq P_{max}$; $\pm (0,1+0,05 P_{max}/ P_B)$ для $P_B < P_{max}/10$

Т а б л и ц а А.8 — Код присоединительного размера (монтажной части) для соединения с внешней гидравлической (пневматической) линией и заземлением

Код	Присоединительные размеры
1	Штуцер М12×1,0
2	Штуцер М20×1,5 с ниппелем для соединения типа 3 исполнение 1 по ГОСТ 25164
3	Штуцер М20×1,5 с ниппелем для соединения типа 3 исполнение 1 по ГОСТ 25164, с элементом заземления по ГОСТ 12.2.007.0-75 и резьбой М4-7Н для возможной установки гидравлического дросселя
4	Штуцер М20×1,5 с внутренней резьбой К ¼"
6	Штуцер М12×1,5 с ниппелем
7	Штуцер G ½"-А
8	Штуцер М10×1,5
9	Коррозионностойкая открытая мембрана со штуцером М20×1,5
А	Коррозионностойкая открытая мембрана со штуцером М36×1,5
В	Фланцевое подключение к процессу с резьбой К ¼"
С	Штуцер М12×1,0 с ниппелем
Д	Штуцер М12×1,25 с ниппелем
Е	Штуцер М22×1,5 с ниппелем
F	Штуцер М20×1,5 с ниппелем для соединения типа 3 исполнение 1 по ГОСТ 25164 и установленным гидравлическим дросселем
G	Фланцевое подключение (малогабаритный вариант преобразователя разности давлений)
Н	Малогабаритный вариант преобразователя разности давлений со штуцерами М20×1,5 с ниппелем
I	Штуцер К ½
J	Штуцер G ¼" с внутренней резьбой
К	Штуцер G ¼"-А
L	Штуцер М10×1,0 с ниппелем
М	Штуцер М18×1,5
N	Штуцер G ¼"-А DIN3852-Е с уплотнением по DIN 3869
О	Штуцер М20х1,5 без ниппеля
Р	Штуцер G ½"-А без ниппеля
R	Штуцер 1/2"NPT-14
S	Штуцер М12×1,5
Q	Штуцер 1/4"NPT-18
T	Штуцер М14×1,5
U	Штуцер М16×1,5
V	Штуцер М14×1
W	Штуцер М10×1 (конический)
X	Штуцер М12×1,25
Y	Штуцер М8×1 (конический)
Z	Штуцер G1/2 без ниппеля по DIN3852 с уплотнением по DIN3869
Д	Штуцер с внутренней резьбой 7/16"-20 UNF-2В по ISO 725:2009
Ж	Штуцер М20х1,5 с ниппелем для соединения типа 3 исполнение 1 по ГОСТ 25164, специсполнение с удлиненной резьбовой частью
П	Штуцер М22х1,5 с ниппелем по ГОСТ 2822
Ю	Штуцер ½"NPT-14 с внутренней резьбой

Т а б л и ц а А.9 — Код вида индикации выходного сигнала

Код	Вид индикации выходного сигнала
0	без индикации

Т а б л и ц а А.10 — Код соединителя электрического для соединения с внешней линией связи

Код	Тип соединителя	Примечание
10	вилка 2РМДТ18Б4Ш5В1В	—
13	вилка 2РМГД18Б4Ш5Е2	герметичный
14	вилка 2РМГ18Б7Ш1Е2	герметичный
15	вилка 2РМТ18Б7Ш1В1В	—
60	Вилка DIN 43650 А	Розетка DIN 43650А
91	Кабель с маркированными выводами, 3-проводный	Группа пылевлагозащиты до IP68 по ГОСТ 14254, диапазон температур окружающей среды от минус 40 до 80 °С
92	Кабель с маркированными выводами, 4-проводный	Группа пылевлагозащиты до IP68 по ГОСТ 14254, диапазон температур окружающей среды от минус 40 до 80 °С
93	Кабель экранированный в полиуретановой изоляции с маркированными выводами и дренажной трубкой, 3-проводный	Длина согласовывается при заказе, диапазон температур окружающей среды от минус 40 до 70 °С

Т а б л и ц а А.11 — Код группы пылевлагозащиты по ГОСТ 14254

Код	Обозначение
0	IP54
1	IP67
2	IP68
3	IP55
4	IP56
5	IP65
6	IP30
7	IP66
8	IP69(IP69К)

Т а б л и ц а А.12 — Код диапазона напряжений питания

Код	Диапазон напряжения, В
3	12-36
4	18-36
7	12-24
Н	7-30

Т а б л и ц а А.13 - Код времени установки выходного сигнала после включения питания

Код	Время установки выходного сигнала после включения питания, мс, не более
0	200
1	100

П р и м е ч а н и е — Код времени установки выходного сигнала указывается только для преобразователей с автономным питанием.

Т а б л и ц а А.14 — Код конструктивного исполнения

Код	Материал мембраны	Материалы, контактирующие с измеряемой средой	Номер рисунка приложения Б
00	Титановый сплав BT-9 по ОСТ 1.90006	Титановый сплав BT-9 по ОСТ 1.90006. Сталь 12X18H10T	Б.1, Б.2, Б.3, Б.4
20	Титановый сплав BT-9 по ОСТ 1.90006	Титановый сплав BT-9 по ОСТ 1.90006. Сталь 12X18H10T	Б.14
01	Сталь 36НХТЮ	Сталь 12X18H10T	Б.6
21	Сталь 36НХТЮ	Сталь 12X18H10T	Б.10
21Т	Сталь 36НХТЮ с танталовым покрытием	Сталь 12X18H10T с танталовым покрытием	Б.10
02	Титановый сплав со фторопластовым покрытием	Титановый сплав со фторопластовым покрытием. Сталь 12X18H10T со фторопластовым покрытием.	Б.2
14	Сталь 316L	Сталь 316L, Viton	Б.15
24	Сталь 316L	Сталь 316L, сталь 12X18H10T, Viton	Б.16, Б.17
34	Сталь 316L	Сталь 316L, сталь 12X18H10T, Viton	Б.14
03	Сталь 36НХТЮ	Сталь 12X18H10T	Б.7, Б.8
04 (только для температурного диапазона -30 - +80°C)	Сталь 316L	Сталь 316L, сталь 12X18H10T, Viton	Б.9

Т а б л и ц а А.15 — Код информации о первичной поверке

Код	Описание
БП	Отгрузка преобразователей с завода-изготовителя без оформления первичной поверки (условия договора)
БПЭ	Отгрузка преобразователей с завода-изготовителя без оформления первичной поверки, «Э» - особые условия поставки

Пример записи обозначения преобразователей при их заказе и в документации другой продукции, в которой они могут быть применены:

- преобразователи для измерения избыточного давления с верхним пределом измерения 1,60 МПа, с унифицированным выходным сигналом 4-20 мА, с цифровым ЭБ, климатического исполнения УХЛ категории размещения 3.1, но для работы при температуре от минус 50°С до плюс 80°С, пределом допускаемого значения приведённой основной погрешности $\pm 0,5$ %, пределом допускаемого значения дополнительной температурной погрешности $\pm 0,15$ %, со штуцером типа М20×1,5, соединителем типа DIN 43650 А, кодом степени защиты IP65 по ГОСТ 14254, материалом мембраны и полостей, контактирующих с измеряемой средой — титан, сталь 12Х18Н10Т — обозначаются:

СДВ-И-1,60-4-20мА-D3422-0605-3 АГБР.406239.001ТУ


- преобразователи во взрывозащищённом исполнении для измерения избыточного давления с верхним пределом измерения 2,50 МПа, с унифицированным выходным сигналом 4-20 мА, с цифровым ЭБ, климатического исполнения УХЛ категории размещения 3.1, но для работы при температуре от минус 50 °С до плюс 80 °С, пределом допускаемого значения приведённой основной погрешности $\pm 0,5$ %, пределом допускаемого значения дополнительной температурной погрешности $\pm 0,15$ %, со штуцером типа М20×1,5, элементом заземления, соединителем типа DIN 43650 А, кодом степени защиты IP65 по ГОСТ 14254, материалом мембраны и полостей, контактирующих с измеряемой средой — титановый сплав — обозначаются:

СДВ-Ех-И-2,50-4-20мА-D3423-0605-4-К00 АГБР.406239.001ТУ

Т а б л и ц а А.16 — Варианты перенастройки трёхпредельных преобразователей

Первый ВПИ, МПа	0,025	0,06	0,16	0,25	1,0	2,5	6,0	25,0	60,0	100,0
Второй ВПИ, МПа	0,016	0,04	0,1	0,16	0,6	1,6	4,0	16,0	40,0	60,0
Третий ВПИ, МПа	0,01	0,025	0,06	0,1	0,4	1,0	2,5	10,0	25,0	40,0

Приложение Б
Габаритные чертежи преобразователей



Исполнения с кодом электрического соединителя по таблице А.10	Исполнение преобразователей	L, мм, не более
1X, 60	Преобразователи избыточного давления, давления-разрежения исполнения с кодом присоединительного размера 1, 2, 6-8, С-F и кодом конструктивного исполнения К00	105
	Преобразователи избыточного, абсолютного давления с кодом присоединительного размера 2 и кодом конструктивного исполнения К04	120
91, 92	Преобразователи избыточного давления, давления-разрежения исполнения с кодом присоединительного размера 1, 2, 6-8, С-F и кодом конструктивного исполнения К00	112
	Преобразователи избыточного, абсолютного давления с кодом присоединительного размера 2 и кодом конструктивного исполнения К04	127

Примечание — Винт заземления присутствует только в исполнениях СДВ-Ех и СДВ-ЕхР.

Рисунок Б.1 — Габаритный чертёж преобразователей избыточного давления, давления-разрежения (с кодом присоединительного размера 1, 2, 6-8, С-F по таблице А.8 и кодом конструктивного исполнения К00 по таблице А.14), избыточного, абсолютного давления (с кодом присоединительного размера 2 по таблице А.8 и кодом конструктивного исполнения К04 по таблице А.14)






Рисунок Б.2 — Габаритный чертёж преобразователей разности давлений с кодом присоединительного размера Н (по таблице А.8) и кодом конструктивного исполнения К24 (по таблице А.14)



Примечания


- 1 Для промывки приемного отверстия снять защитный колпачок.
- 2 Рекомендуется использовать трос для закрепления в рабочем положении, а также подъема и опускания.
- 3 При необходимости использования троса для поднятия и опускания преобразователя, закрепить трос за скобу.
- 4 Длина присоединительного кабеля L в зависимости от исполнения.

Рисунок Б.3 — Габаритный чертёж преобразователей гидростатического давления с кодом присоединительного размера 2 (по таблице А.8) и кодом конструктивного исполнения К00 (по таблице А.14)



П р и м е ч а н и е — Винт заземления присутствует только в исполнении СДВ-Ех и СДВ-ЕхР.


Рисунок Б.4 — Габаритный чертёж преобразователей избыточного давления с кодом присоединительного размера А (по таблице А.8) и кодом конструктивного исполнения К03 (по таблице А.14)



Исполнения с кодом электрического соединителя по табл. А.10	L, мм, не более
1X, 60	95
91, 92	102

П р и м е ч а н и е — Винт заземления присутствует только в исполнении СДВ-Ех и СДВ-ЕхР.

Рисунок Б.6 — Габаритный чертёж преобразователей избыточного давления, разрежения, давления-разрежения с кодом присоединительного размера 9 (по таблице А.8) и кодом конструктивного исполнения К14 (по таблице А.14)




Максимальный ВПИ, кПа	А, мм, не более	В, мм, не более	Код конструктивного исполнения
> 1,6	178	134	К21

П р и м е ч а н и я


- 1 Размеры для справок.
- 2 Электрический соединитель показан условно.
- 3 Масса преобразователя не более 4,2 кг (исполнение К21) и 9,8 кг (исполнение К31).
- 4 Винт заземления присутствует только в исполнении СДВ-Ех и СДВ-ЕхР.

Рисунок Б.7 — Габаритный чертеж преобразователей разности давлений с кодом присоединительного размера В по таблице А.8 и кодами конструктивного исполнения К21 по таблице А.14



П р и м е ч а н и е — Винт заземления присутствует только в исполнении СДВ-Ех и СДВ-ЕхР.

Рисунок Б.8 — Габаритный чертёж преобразователей абсолютного, избыточного давления, разрежения, давления-разрежения с кодом присоединительного размера В (по таблице А.8) и кодом конструктивного исполнения К21 (по таблице А.14)



Код электрического соединителя по таблице А.10	L , мм, не более
А.10	
1X, 60, 80	185
91, 92	192

Рисунок Б.9 — Габаритный чертёж преобразователей избыточного давления, разрежения, давления-разрежения исполнения ВТ2 с кодом присоединительного размера 2 (по таблице А.8) и кодом конструктивного исполнения К20, К34 (по таблице А.14)





Рисунок Б.10 — Габаритный чертёж преобразователей разности давлений с кодом присоединительного размера G (по таблице А.8) и кодом конструктивного исполнения К24 (по таблице А.14)




- а. Вид измеряемого давления;
- б. Верхний предел(ы) измерения давления;
- в. Признак многопредельности;
- г. Обозначение модели преобразователя по АГБР.406.239.001ТУ;
- д. Заводской номер;
- е. Дата изготовления;
- ж. Код степени защиты от внешних воздействий в соответствии с исполнением преобразователя;
- з. Специальный знак взрывобезопасности.
- и. Орган сертификации
- к. Обозначение сертификата;
- л. Единый знак обращения ТР ТС;

Рисунок Б.11 — Маркировка на корпусе преобразователей СДВ-Ех с маркировкой взрывозащиты «ОЕх ia IIC T5 Ga X»




- а. Вид измеряемого давления;
- б. Верхний предел(ы) измерения давления;
- в. Признак многопредельности;
- г. Обозначение модели преобразователя по АГБР.406.239.001ТУ;
- д. Заводской номер;
- е. Дата изготовления;
- ж. Код степени защиты от внешних воздействий в соответствии с исполнением преобразователя;
- з. Специальный знак взрывобезопасности.
- и. Орган сертификации
- к. Обозначение сертификата;
- л. Единый знак обращения ТР ТС;

Рисунок Б.12 — Маркировка на корпусе преобразователей СДВ-ВТ2-Ех с маркировкой взрывозащиты «0Ex ia IIC T3 Ga X»



- а. Вид измеряемого давления;
- б. Верхний предел(ы) измерения давления;
- в. Признак многопредельности;
- г. Обозначение модели преобразователя по АГБР.406.239.001ТУ;
- д. Заводской номер;
- е. Дата изготовления;
- ж. Код степени защиты от внешних воздействий в соответствии с исполнением преобразователя;
- з. Специальный знак взрывобезопасности.
- и. Орган сертификации
- к. Обозначение сертификата;
- л. Единый знак обращения ТР ТС;


Рисунок Б.13 — Маркировка на корпусе преобразователей СДВ-ExP с маркировкой взрывозащиты «PO Ex ia I Ma X»



Примечания:


- 1 Для промывки приемной мембраны снять защитный колпачок.
- 2 Длина присоединительного кабеля L зависит от заказа.

Рисунок Б.14 — Габаритный чертеж преобразователей гидростатического давления с кодом D20 по таблице А.1 , кодом присоединительного размера 5 по таблице А.8 и кодом конструктивного исполнения К05 по таблице А.14.




Примечание - Длина присоединительного кабеля L в зависимости от заказа.

Рисунок Б.15 — Габаритный чертеж преобразователей гидростатического давления с открытой приемной мембраной, кодом присоединительного размера D50 по таблице А.1 и кодом конструктивного исполнения К05 по таблице А.14.



Код электрического соединителя по таблице А.10	L , мм, не более
1X, 60	80
91	86

Рисунок Б.16 — Габаритный чертёж преобразователей с открытой мембраной избыточного давления с кодом присоединительного размера D50 по таблице А.1, кодом электрического соединителя 1X, 60, 91 по таблице А.10 и кодом конструктивного исполнения K05 по таблице А.14.



Примечания:

- 1 Для промывки приемной мембраны снять защитный колпачок.
- 2 Длина присоединительного кабеля L в зависимости от заказа

Рисунок Б.17 — Габаритный чертёж преобразователей гидростатического давления с кодом D22 по таблице А.1, кодом присоединительного размера 5 по таблице А.8 и кодом конструктивного исполнения K05 по таблице А.14

Приложение В
Схемы подключения преобразователей






Рисунок В.1 — Схема подключения преобразователей общепромышленного исполнения с кодами 10, 13, 60 по таблице А.10



Бп-Ех — искробезопасный блок питания

Рисунок В.2 — Схема включения преобразователей СДВ-Ех и СДВ-ЕхР





Рисунок В.3 — Соответствие цепей выводам разъёма преобразователей с кодами исполнений 14 и 15 по таблице А.10



Соответствие назначения выводов разъёма цветовой маркировке проводов экранированного кабеля преобразователей гидростатического давления (исполнение 93 по таблице А.10)



Соответствие назначения выводов разъёма цветовой маркировке проводов кабеля (исполнения 91, 92 по таблице А.10)


П р и м е ч а н и я

- 1 Категорически запрещается соединять цепь PRG вывод 2 (используется только для настройки при подключении коммуникатора).
- 2 Допускается заземлять экран присоединительного кабеля.


Рисунок В.4 — Назначение выводов кабелей преобразователей гидростатического давления и преобразователей с кабельными выходами

Приложение Г

Габаритные размеры штуцеров для подключения к магистрали давления и монтажных гнёзд



В	А	Б	С	Код присоединительной части
M20×1,5	20	5	6	2,3,9,Ф,Н
M12×1,5	12	3	5	6
G½"	21	5	6	7
M12×1	12	3	5	С
M12×1,25	12	3	5	Д
M22×1,5	18	3	10	Е
G¼"	12	3	5	К
M10×1,0	10	2	3	Л




d	d1	d2	L	L1	L2	Код присоединит. части
M20×1,5	7	12	24	18	3,5	2,3,9,Ф,Н
M12×1,5	6	7,5	14	10	3,5	6
G½"	7	12	24	18	3,5	7
M12×1	6	7,5	14	10	3,5	С
M12×1,25	6	7,5	14	10	3,5	Д
M22×1,5	11	16	20	16	3,5	Е
G¼"	6	7,5	14	10	3,5	К
M10×1,0	3,5	6,0	13	8	2,5	Л

Примечания

1 Размеры в миллиметрах.

2 Усилие затягивания при установке на магистраль давления не должно превышать 60 Н·м для присоединительных размеров M20×1,5, M22×1,5 и G½" и 25 Н·м — для остальных.

Рисунок Г.1 — Габаритные размеры штуцеров и рекомендуемые монтажные гнёзда для установки преобразователей с кодами присоединительной части 2, 3, 6, 7, 9, С-Ф, Н, К, Л по таблице А.8



В	А	Б	С	Код присоединительной части
M12×1,0	27	19	8,7	1

Примечания

1 Размеры в миллиметрах.

2 Усилие затягивания при установке на магистраль давления не должно превышать 25 Н·м.

Рисунок Г.2 — Габаритные размеры штуцера преобразователей с кодом присоединительной части 1 по таблице А.8




Рисунок Г.3 — Габаритные размеры штуцера преобразователей с кодом присоединительной части А по таблице А.8





Рисунок Г.4 — Габаритные размеры штуцера преобразователей с кодом присоединительной части 8 по таблице А.8




Где:

- 1 - Корпус преобразователя давления;
- 2 - Уплотнительная прокладка;
- 3 - Хомут;
- 4 - Переходной патрубок для установки на объект.

Рисунок Г.5 — Подключение преобразователя с кодом присоединительного размера D50 по таблице А.1 через соединитель «Tri-Clamp2» с прокладкой к объекту.

Приложение Д
Установка преобразователей гидростатического давления в колодце или ёмкости



ЗАКАЗАТЬ