

УКП-МВ устройство контроля параметров масляного выключателя с вибрографом



Устройство **УКП-МВ** предназначено для контроля параметров выключателя во время ремонта.

УКП-МВ осуществляет контроль скорости движения траверсы и одновременности замыкания контактов. Дает сравнительную оценку переходного сопротивления контактов.

Технические характеристики устройства контроля параметров масляного выключателя УКП-МВ

Питание	от сети 220 В частотой 50 Гц.
Потребление	не более 100 ВА.
Пределы контроля переходного сопротивления	0 - 50 мкОм, 0 - 500 мкОм; 0 - 5000 мкОм.
Габаритные размеры	350x250x200 мм
Масса	7 кг