



## **АШИК-6 аппарат для проверки изоляции взрывозащищённого электрооборудования и кабелей с ИКП-4**



Аппарат предназначен для проверки изоляции на электрическую прочность и, с помощью приставки ПОИСК (ИКП-4), определения места повреждения изоляции силового электрооборудования и кабелей в подземных выработках угольных шахт.

Прибор оснащен генератором с ручным приводом. Прибор можно использовать на открытых горных выработках.

### ***Технические характеристики***

| <b>Наименование</b>  | <b>АШИК-6</b>    | <b>ИКП-4</b> |
|--|------------------|--------------|
| Исполнение (уровень и вид взрывозащиты)                            | РН 1             | РП, Ис       |
| Степень защиты согласно ГОСТ 14224-80                              | IP 54            |              |
| Выходное импульсное напряжение, регулируемое, кВ                   | 0-28             | -            |
| Точность определения места повреждения кабеля, м                   | -                | ±0,2         |
| Максимальная протяжённость испытуемой кабельной линии, м           | 1500             |              |
| Длительность импульсного напряжения (на уровне 0,5Um), не более, с | 10 <sup>-3</sup> | -            |
| Размеры, мм  | 270x280x250      | 85x100x115   |
| Масса, кг  | 10               | 1,5          |