

ЗАКАЗАТЬ

СИГНАЛИЗАТОРЫ СТМ10

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Альбом приложений

АПИ2.840.069 РЭ1

№ Инв.	№ Подл.	Подл. и дата	Взам. инв.	№ Инв.	№ подл. и дата

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Лист

Приложения

А Сигнализаторы СТМ10. Методика поверки	3
Б Таблица исполнений сигнализаторов СТМ10	21
В Перечень веществ, образующих газо- и паровоздушные смеси, контролируемые сигнализаторами СТМ10	32
Г Блок сигнализации и питания (без МПРП). Внешний вид	38
Д Блок сигнализации и питания (с МПРП). Внешний вид	39
Е Блок сигнализации и питания (без МПРП). Схема электрическая соединений	40
Ж Блок сигнализации и питания (с МПРП). Схема электрическая соединений	42
И Датчик. Внешний вид	44
К Блок датчика. Внешний вид	46
Л Чертеж средств взрывозащиты	47
М Сигнализаторы СТМ10. Монтажный чертеж	48
Н Режимы коммутации реле «Порог 1», «Порог 2» и «Отказ»	50
П Перечень данных, характеризующих сигнализаторы СТМ10 в соответствии с техническим регламентом о безопасности объектов внутреннего водного транспорта	51

Приложение А
(обязательное)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Сигнализаторы СТМ10
Методика поверки

№ Подл	Подп и дата	Взам. инф.	№ инф	№ дубл	Подп и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп	Дата

АПИ2.840.069 РЭ1

Лист
3

Настоящая методика поверки распространяется на сигнализаторы СТМ10 (в дальнейшем - сигнализаторы), и устанавливает методику первичной (при выпуске из производства, после ремонта) и периодической поверки в процессе эксплуатации.

Межпроверочный интервал - 1 год.

Разработана ФГУП СПО «Аналитприбор»

Согласована ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» 30 сентября 2010 г.

Инв. №	Подл.	Подл. и дата	Взам инв. №	Инв. №	Подл. и дата

Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата

АПИ2.840.069 РЭ1

Лист

4

А.1 Операции поверки

А.1.1 При проведении поверки должны быть выполнены операции в соответствии с таблицей А.1.1.

Таблица А.1.1

Наименование операции	Номер пункта методики поверки	Проведение операции при поверке	
		первой	периодической
1 Внешний осмотр	A.6.1	Да	Да
2 Опробование:	A.6.2		
- проверка работоспособности сигнализатора;	A.6.2.1	Да	Да
- проверка электрического сопротивления изоляции;	A.6.2.2	Да	Да
- проверка электрической прочности изоляции;	A.6.2.3	Да	Нет
- проверка герметичности газового канала блока датчика	A.6.2.4	Да	Да
3 Определение метрологических характеристик:	A.6.3		
- проверка основной абсолютной погрешности;	A.6.3.1	Да	Да
- определение времени срабатывания сигнализации	A.6.3.2	Нет	Да

А.1.2 При получении отрицательных результатов при проведении той или иной операции поверка сигнализатора прекращается.

Инв. №	Подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	№ дубл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

А.2 Средства поверки

А.2.1 При проведении поверки должны быть применены средства, указанные в таблице А.2.1.

Таблица А.2.1

Номер пункта методики поверки	Наименование и тип основного или вспомогательного средства поверки; обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования и (или) метрологические (МХ) и основные технические характеристики средства поверки
A.4.1	Термометр стеклянный лабораторный ТЛ-2, диапазон измерений от 0 до 100 °C, цена деления 1 °C; ТУ 25-2021.0003-88
A.4.1	Барометр-анероид контрольный М-67; ТУ 25-04-1797-75, диапазон измерения от 81,3 до 105 кПа (от 610 до 790 мм рт. ст.), погрешность ± 0,1 кПа (± 0,8 мм рт. ст.)
A.4.1	Психрометр аспирационный электрический М-34, диапазон измерения от 10 до 100 %; ТУ 25-1607.054-85
A.6.2	Мегаомметр Ф 4101 ТУ 25-04-2131-78, диапазон измерения от 0 до 20000 МОм, ПГ ± 2,5 %
A.6.2	Установка для проверки электрической безопасности GPI-735A; диапазон выходных напряжений от 100 до 6000 В; диапазон установки предела по переменному току от 0,01 до 40,0 мА; диапазон измерений сопротивления изоляции при напряжении 50 и 100 В от 1 до 2000 МОм, при напряжении 500 и 1000 В от 1 до 10000 МОм
A.6.2	Манометр образцовый М0-250-0,1 МПа-0,25 ТУ25-05-1664-74
A.6.2	Трубка ГС-ТВ ГОСТ 25336-82
A.6.3	Вольтметр универсальный цифровой В7-38 Хв2.710.031 ТУ. Диапазон измерения напряжения постоянного тока от 10^{-5} до 10^3 В. Диапазон измерения силы постоянного тока от 10^{-5} до $2 \cdot 10^3$ мА. Диапазон измерения сопротивления постоянному току от 10^{-5} до $2 \cdot 10^4$ кОм.
A.6.3	Прибор электроизмерительный лабораторный переносной аналоговый М2044, диапазон измерений тока от 0,75 мА до 30 А, диапазон измерений напряжения от 15 мВ до 600 В, кл. 0,2, ТУ 25-7514.0106-86
A.6.3	Вентиль точной регулировки ИБЯЛ. 306249.011
A.6.3	Индикатор расхода ИБЯЛ. 418622.003-01
A.6.3	Секундомер механический СОСпр-2б-2-000, 60/60, кл. 2, ТУ 25-1894.003-90
A.6.3	Кран КЗХА-2,5 ГОСТ 7995-80
A.6.3	Колпак ИБЯЛ. 735611.002
A.6.3	Колпак ИБЯЛ. 735611.002-01
A.6.3	Трубка поливинилхлоридная гибкая ПВХ 6x1,5 ТУ 2247-465-00208947-2006
A.6.3	Поверочные газовые смеси (ГСО-ПГС) по ТУ 6-16-2956-92, согласно таблице А.2.2

Таблица А.2.2

№ ГСО- ПГС	Единица физиче- ской ве- личины	Компо- нентный состав ГСО- ПГС	Характеристика ГСО-ПГС			Номер ГСО- ПГС по Госре- естру		
			Концентра- ция опреде- ляемого компонента	Пределы допускае- мого отно- сительного отклонения	Пределы допускаемой относительной погрешности			
1			Воздух кл.1 по ГОСТ 17433-80					
2	Объем- ная до- ля, % (% НКПР)	CH ₄ - воздух	0,94 (21,4) остальное	± 5	± (-1,33·X+2,13)	10463- 2014		
3		CH ₄ - воздух	1,82 (41,4) остальное	± 0,06 абс.	± 0,04 абс.	10095- 2012		
4		C ₆ H ₁₄ - воздух	0,250 (25) остальное	± 5	± (-1,25·X+2,125)	10463- 2014		
5		C ₆ H ₁₄ - воздух	0,475 (47,5) остальное	± 5	± (-1,25·X+2,125)	10463- 2014		
Примечания								
1 Согласно ГОСТ 30852.19-2002 (МЭК 60079-20:1996):								
- 100 % НКПР соответствует объемной доле метана 4,4 %;								
- 100 % НКПР соответствует объемной доле гексана 1,0 %.								
2 X – значение содержания определяемого компонента, указанное в паспорте на ГСО-ПГС;								
3 Изготовитель и поставщик ГСО-ПГС в эксплуатации:								
- ФГУП «СПО «Аналитприбор», г. Смоленск, ул. Бабушкина, 3, тел.31-12-42, факс 31-75-18.								

A.2.2 Все основные средства поверки должны иметь действующие свидетельства о поверке, поверочные газовые смеси в баллонах под давлением – действующие паспорта.

A.2.3 Допускается применение других средств поверки, отличных от перечисленных, метрологические характеристики которых не хуже указанных.

A.3 Требования безопасности

A.3.1 При проведении поверки должны быть соблюдены следующие требования безопасности:

- сигнализаторы должны быть надежно заземлены;
- требования техники безопасности при эксплуатации баллонов со сжатыми газами должны соответствовать «Правилам промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 г. № 116;
- сброс газа при поверке сигнализатора по ГСО-ПГС должен осуществляться за пределы помещения согласно «Правилам безопасности систем газораспределения и газопотребления» (ПБ12-529-03), утвержденным постановлением № 9 ГГТН РФ от 18.03.2003 г.;
- помещение должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией;
- в помещении запрещается пользоваться открытым огнем и курить;
- к поверке допускаются лица, изучившие руководство по эксплуатации АПИ2.840.069 РЭ, настоящую методику поверки и прошедшие необходимый инструктаж.

A.4 Условия поверки

A.4.1 При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия, если они не оговорены особо:

- | | | |
|--|---------------------|-----------------------------------|
| - температура окружающего воздуха, | $^{\circ}\text{C}$ | $20 \pm 5;$ |
| - относительная влажность, | $\%$ | $65 \pm 15;$ |
| - атмосферное давление, | кПа
(мм рт. ст.) | $101,3 \pm 4,0;$
$760 \pm 30;$ |
| - напряжение питающей сети | В | $220^{+22}_{-33};$ |
| - частота питающей сети | Гц | $50 \pm 1;$ |
| - механические воздействия и внешние электрические и магнитные поля, кроме земного, должны быть исключены; | | |
| - пыль, масло, влага и агрессивные примеси должны отсутствовать; | | |
| - расход ГСО-ПГС устанавливать вентилем точной регулировки не менее $0,8 \text{ дм}^3/\text{мин.}$ | | |
- Расход контролировать по индикатору расхода, при этом верхний край поплавка должен находиться на уровне риски;
- отчет показаний проводить спустя 3 мин после подачи ГСО-ПГС.

Примечания

1 Допускается изменение показаний в установившемся значении показаний (выходного сигнала), не превышающего 0,2 в долях от пределов допускаемой основной абсолютной погрешности. Установившимся считать среднее значение показаний (выходного сигнала) в течение 15 с после начала отсчета показаний.

2 При эксплуатации допускается производить поверку без снятия датчика или блока датчика сигнализатора с объекта с соблюдением условий, указанных в АПИ2.840.069 РЭ. При этом дополнительная погрешность не должна превышать:

- $\pm 1\%$ НКПР при изменении температуры на каждые $10^{\circ}\text{C};$
- $\pm 1\%$ НКПР при изменении относительной влажности окружающей среды до 98 % при температуре $25^{\circ}\text{C};$
- $\pm 0,03\%$ НКПР при изменении атмосферного давления на каждый 1 мм рт. ст.


А.5 Подготовка к поверке

А.5.1 Перед проведением поверки необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

- выполнить мероприятия по обеспечению условий безопасности;
- подготовить к работе средства поверки в соответствии с требованиями их эксплуатационной документации.
- проверить наличие паспортов и сроки годности ГСО-ПГС;
- выдержать сигнализаторы и баллоны с ГСО-ПГС в помещении, в котором проводят проверку, в течение 24 ч;
- ознакомиться с руководством по эксплуатации и подготовить сигнализатор к работе и проведению поверки согласно АПИ2.840.069 РЭ;
- собрать установку согласно рисунку А.1 для сигнализатора с принудительной подачей контролируемой смеси и рисунку А.2 для сигнализатора с диффузионной подачей контролируемой смеси;
- перед определением метрологических характеристик провести проверку нулевых показаний сигнализатора на ГСО-ПГС №1 и, при необходимости, корректировку нулевых показаний согласно АПИ2.840.069 РЭ;
- отсоединить провода от контактов 3 - 8 колодки X1 и от контактов 9 - 17 колодок X5 (X7, X9, X11, X13, X15, X17, X19, X21 - в зависимости от количества каналов), расположенных на задней стенке блока сигнализации и питания;
- линия сжатого воздуха для сигнализатора с принудительной подачей смеси должна быть отключена.

Инв. №	Подп1	Подп и дата	Взам. инв. №	№ дцбл	Подп и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп	Дата
-----	------	----------	------	------



1, 4, 10, 12 – штуцер;

2 – фильтр;

3 – эжектор;

5 – вентиль запорно-регулирующий;

6 – индикатор расхода;

7 – выносной датчик (ВД);

8 – блок сигнализации и питания (БСП);

9 – вольтметр универсальный цифровой В7-38;


11 – кран трехходовой;

13 – вентиль точной регулировки;

14, 15 – баллон с ГСО-ПГС;

16 – прибор электроизмерительный лабораторный переносной аналоговый М2044.

Рисунок А.1 – Схема проверки сигнализатора
с принудительной подачей контролируемой среды



- 1, 11 – баллон с ГСО-ПГС;
- 2, 10 – вентиль точной регулировки;
- 3 – индикатор расхода;
- 4 – трубка ПВХ 4x1,5;
- 5 – кран трехходовой;
- 6 – колпак ИБЯЛ.735611.002-01;
- 7 – ВД;
- 8 – БСП;
- 9 - вольтметр универсальный цифровой В7-38;
- 12 – прибор электроизмерительный лабораторный переносной аналоговый М2044.

Рисунок А.2 – Схема проверки сигнализатора с диффузионной подачей контролируемой среды

А.6 Проведение поверки

А.6.1 Внешний осмотр

А.6.1.1 При внешнем осмотре сигнализатора должно быть установлено:

- 1) отсутствие внешних механических повреждений (царапин, вмятин и др.), влияющих на метрологические характеристики сигнализатора;
- 2) наличие пломб;
- 3) наличие маркировки сигнализатора, согласно разделу 1 АПИ2.840.069 РЭ;

4) комплектность сигнализатора должна соответствовать указанной в АПИ2.840.069 Ф0;

5) исправность органов управления, настройки и коррекции.

Примечание – Проверку комплектности сигнализатора проводят только при первичной поверке при выпуске из производства.

А.6.1.2 Сигнализатор считается выдержавшим внешний осмотр, если он соответствует указанным выше требованиям.

А.6.2 Опробование

А.6.2.1 Проверка работоспособности

А.6.2.1.1 **ВНИМАНИЕ!** При проверке работоспособности сигнализаторов необходимо применение мероприятий, устраняющих или ограничивающих опасное воздействие статического электричества на органы регулировки сигнализаторов (ОСТ 11.073.062-2001 пп. 4.3, 4.4.1, 4.5, 5.2).

А.6.2.1.2 Включить сигнализатор и прогреть его в течение 10 мин.

А.6.2.1.3 Для проверки работоспособности сигнализаторов необходимо:

1) проверить установленные значения ПОРОГ1 и ПОРОГ2, проконтролировав напряжения на соответствующих контрольных гнездах; в сигнализаторах с отсчетным устройством дополнительно проверить индикацию установленных порогов последовательным нажатием кнопок С1 и С2 на МПОП (одновременно кнопки «С1» и «С2» не нажимать);

2) проверить срабатывание порогов сигнализации, для чего:

вращая ось переменного резистора «УСТ.0» по часовой стрелке, имитировать увеличение концентрации за счет разбалансировки измерительной схемы, контролировать возрастание напряжения на контрольном гнезде «Uс» и соответствующее увеличение показаний сигнализаторов с отсчетным устройством;

Инв. №	Подп	Подп и дата	Взам. инв. №	№ дубл	Подп и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп	Дата	АПИ2.840.069 РЭ1	Лист
						13

контролировать срабатывание сигнализации ПОР0Г1 при возрастании напряжения на контрольном гнезде U_{Sc} до значения, соответствующего установленному порогу, убедиться в постоянном свечении индикатора «КОНЦЕНТР.», срабатывании реле «ПОР0Г 1»;

контролировать срабатывание сигнализации ПОР0Г2 при возрастании напряжения на контрольном гнезде U_{Sc} до значения, соответствующего установленному порогу, убедиться в прерывистом свечении индикатора «КОНЦЕНТР.», срабатывании реле «ПОР0Г 2»;

контролировать срабатывание схем защиты ТХД при газовой перегрузке – при возрастании напряжения на контрольном гнезде U_{Sc} более 0,5 В, в сигнализаторах с отсчетным устройством индикация концентрации становится прерывистой.

Срабатывание сигнализации проверить на всех каналах.

А.6.2.1.4 Провести регулировку нулевых показаний и чувствительности сигнализаторов по каждому каналу согласно п.3.2 АПИ2.840.069 РЭ.

А.6.2.2 Проверка электрического сопротивления изоляции

А.6.2.2.1 Проверку электрического сопротивления изоляции проводить отдельно для блока сигнализации и питания (БСП) и каждого датчика мегаомметром.

Электрическое питание должно быть отключено, а переключатель «СЕТЬ» в модуле преобразователя основного питания (МПОП) – включен.

Выносные датчики (ВД) или блоки датчиков (БД) должны быть отсоединенны от БСП. ГСО-ПГС на сигнализатор не подавать.

А.6.2.2.2 Испытательное напряжение 500 В при проверке БСП и 100 В при проверке ВД (БД) прикладывать между:

а) корпусом БСП и соединенными вместе контактами 1, 2 клеммной колодки "СЕТЬ 220V";

б) корпусом БСП и соединенными вместе контактами 3-8 клеммных колодок "РЕЛЕ ОТКАЗ";

в) корпусом БСП и соединенными вместе контактами 9-17 клеммных колодок "РЕЛЕ ПОР0Г1" и "РЕЛЕ ПОР0Г2";

г) корпусом БСП и соединенными вместе контактами 1-8 клеммных колодок "ДАТЧИК", "ВЫКЛ. ТОКА ДАТЧИКА", "ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ", контактами 1-2 клеммной колодки "СИГНАЛ ВКЛЮЧЕНИЯ МПОП";

Инв. №	Подп	Подп и дата	Взам. инв. №	№ дубл	Подп и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп	Дата

д) соединенными вместе контактами 1-8 клеммных колодок "ДАТЧИК", "ВЫКЛ. ТОКА ДАТЧИКА", "ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ", 1-2 клеммной колодки "СИГНАЛ ВКЛЮЧЕНИЯ МПОП" и соединенными вместе контактами 3-8 клеммных колодок "РЕЛЕ ОТКАЗ", контактами 9-17 клеммных колодок "РЕЛЕ ПОРОГ1" и "РЕЛЕ ПОРОГ2";

е) соединенными вместе контактами 1, 2 клеммной колодки "СЕТЬ 220V" и соединенными вместе контактами 1-8 клеммных колодок "ДАТЧИК", "ВЫКЛ. ТОКА ДАТЧИКА", "ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ", контактами 1-2 клеммной колодки "СИГНАЛ ВКЛЮЧЕНИЯ МПОП";

ж) корпусом ВД и соединенными вместе контактами термохимического датчика (ТХД).

А.6.2.2.3 Отсчет показаний проводить через 10 с или, если показания не устанавливаются, через 1 мин после приложения испытательного напряжения.

А.6.2.2.4 Сигнализатор считается выдержавшим поверку, если полученные значения электрического сопротивления изоляции не менее 40 МОм.

A.6.2.3 Проверка электрической прочности изоляции

А.6.2.3.1 Проверку электрической прочности изоляции проводить на пробойной установке мощностью не менее 0,5 кВА отдельно для БСП и каждого датчика.

А.6.2.3.2 Электрическое питание должно быть отключено, а переключатель «СЕТЬ» в модуле МПОП – включен.

ВД (БД) должны быть отсоединены от БСП. ГСО-ПГС на сигнализатор не подавать.

А.6.2.3.3 Подачу испытательного напряжения начинать от нуля или величины рабочего напряжения. Поднимать напряжение плавно или ступенями, не превышающими 10 % испытательного напряжения, за время от 5 до 20 с.

Испытуемые цепи выдержать под испытательным напряжением в течение 1 мин, после чего напряжение снижается до нуля.

A.6.2.3.4 Испытательное напряжение прикладывать:

а) 1500 В (действующее значение) – между корпусом БСП и соединенными вместе контактами 1, 2 клеммной колодки "СЕТЬ 220V";

б) 750 В (действующее значение) – между корпусом БСП и соединенными вместе контактами 3-8 клеммных колодок "РЕЛЕ ОТКАЗ";

в) 750 В (действующее значение) – между корпусом БСП и соединенными вместе контактами 9-17 клеммных колодок "РЕЛЕ ПОРОГ1" и "РЕЛЕ ПОРОГ2";

г) 500 В (действующее значение) – между корпусом БСП и соединенными вместе контактами 1-8 клеммных колодок "ДАТЧИК", "ВЫКЛ. ТОКА ДАТЧИКА", "ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ", контактами 1-2 клеммной колодки "СИГНАЛ ВКЛЮЧЕНИЯ МПОП";

д) 750 В (действующее значение) – между соединенными вместе контактами 1-8 клеммных колодок "ДАТЧИК", "ВЫКЛ. ТОКА ДАТЧИКА", "ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ", 1-2 клеммной колодки "СИГНАЛ ВКЛЮЧЕНИЯ МПОП" и соединенными вместе контактами 3-8 клеммных колодок "РЕЛЕ ОТКАЗ", контактами 9-17 клеммных колодок "РЕЛЕ ПОРОГ1" и "РЕЛЕ ПОРОГ2";

е) 750 В (действующее значение) – между соединенными вместе контактами 1, 2 клеммной колодки "СЕТЬ 220V" и соединенными вместе контактами 1-8 клеммных колодок "ДАТЧИК", "ВЫКЛ. ТОКА ДАТЧИКА", "ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ", контактами 1-2 клеммной колодки "СИГНАЛ ВКЛЮЧЕНИЯ МПОП";

ж) 500 В (действующее значение) - между корпусом ВД и соединенными вместе контактами ТХД.

А.6.2.3.5 Сигнализатор считается выдержавшим испытание, если в процессе испытаний не произошло пробоя или перекрытия изоляции.

Примечание – Появление коронного разряда или шума при испытании не является признаком неудовлетворительных результатов испытаний.

А.6.2.4 Проверка герметичности газового канала блока датчика

А.6.2.4.1 Проверку герметичности производить воздухом согласно схеме, приведенной на рисунке А.3.

БД предварительно выдержать при температуре проверки не менее 2 ч.

А.6.2.4.2 Перед проверкой необходимо:

1) отсоединить БД от БСП;

2) закрыть вентиль запорно-регулирующий 5;


3) перевести кран поз. 9 в положение «КОНТРОЛЬ»;

4) плавно подавая сжатый воздух, установить давление в газовом канале равным $(29,4 \pm 3,0)$ кПа ($0,30 \pm 0,03$) кгс/см²), перекрыть сжатый воздух, пережав зажимом трубку до манометра;

5) зафиксировать давление в газовом канале через 1 мин и через 3 мин после перекрытия сжатого воздуха.

А.6.2.4.3 Сигнализатор считается выдержавшим проверку, если изменение давления в газовом канале сигнализатора за 2 мин не превышает 2,94 кПа (0,03 кгс/см²).

АЕТÊ АÀÒХÈЕÀ



- 1, 4, 8, 10 – штуцер;
- 2 – фильтр;
- 3 – эжектор;
- 5 – вентиль запорно-регулирующий;
- 6 – индикатор расхода;
- 7 – ВД;
- 9 – кран трехходовой;
- 11 – манометр образцовый;
- 12 – трубка ТС-Т6.

Рисунок А.3 – Схема для проверки герметичности

Инв. №	Подп1	Подп и дата	Взам. инв. №	№ дубл	Подп. №	Подп и дата

A.6.3 Определение метрологических характеристик

Все проверки произвести поочередно на всех каналах.

A.6.3.1 Проверка основной абсолютной погрешности

A.6.3.1.1 Проверку основной абсолютной погрешности проводить на установке, собранной согласно рисунку А.1 для сигнализатора с принудительной подачей контролируемой смеси и рисунку А.2 для сигнализатора с диффузионной подачей контролируемой смеси.

Проверку проводить при подаче ГСО-ПГС в следующей последовательности:

- 1) №№ 1-2-3-2-1-3 - для сигнализатора с поверочным компонентом метаном;
- 2) №№ 1-4-5-4-1-5 - для сигнализатора с поверочным компонентом гексаном.

Примечание - При периодической поверке допускается подача ГСО-ПГС в последовательности №№ 1-2-3-1 и №№ 1-4-5-1.

A.6.3.1.2 В каждой точке поверки фиксировать показания сигнализатора. Убедиться в срабатывании сигнализации ПОРОГ 1 и ПОРОГ 2 при подаче ГСО-ПГС № 2, 3 (4, 5), выключении сигнализации при подаче ГСО-ПГС № 1.

Показания сигнализатора, фиксировать по цифровому отсчетному устройству (при его наличии), а также по выходному сигналу напряжения постоянного тока и выходному токовому сигналу.

Пересчет значения выходного сигнала напряжения постоянного тока (мВ) в измеренное значение содержания определяемого компонента в ГСО-ПГС (показания сигнализатора) проводить по формуле:

$$\Pi = \frac{U}{K_{\Pi}}, \quad (\text{A.1})$$

где U - значение выходного сигнала напряжения постоянного тока, мВ;

K_П - номинальный коэффициент преобразования, равный 10,0 мВ/% НКПР.

Пересчет значения выходного токового сигнала (мА) в измеренное значение содержания определяемого компонента в ГСО-ПГС (показания сигнализатора) проводить по формуле:

$$\Pi = \frac{I - I_0}{K_{\Pi}}, \quad (\text{A.2})$$

где I - значение выходного токового сигнала сигнализатора, мА;

I₀ - начальный уровень выходного токового сигнала, равный 4 мА;

K_П - номинальный коэффициент преобразования, равный 0,32 мА/% НКПР.

Инв. №	Подп	Подп и дата	Взам. инв. №	№ дубл	Подп и дата
Изм	Лист	№ докум.	Подп	Дата	

А.6.3.1.3 Значение основной абсолютной погрешности сигнализатора по поверочному компоненту в каждой точке проверки определять по формуле:

$$\Delta = \Pi - C_d , \quad (A.3)$$

где Π - показания сигнализатора, рассчитанные по формулам (A.1), (A.2) и по цифровому отсчетному устройству, % НКПР;

C_d - действительное значение содержания поверочного компонента в точке проверки, указанное в паспорте на ГСО-ПГС, % НКПР.

А.6.3.1.4 Сигнализатор считается выдержавшим проверку, если наблюдается срабатывание и отключение сигнализации ПОРОГ1 и ПОРОГ 2 при подаче соответствующей ГСО-ПГС и полученные значения основной абсолютной погрешности не превышают:

± 5,0 % НКПР - для сигнализаторов с поверочным компонентом метаном;

± 7,5 % НКПР - для сигнализаторов с поверочным компонентом гексаном.

А.6.3.2 Определение времени срабатывания сигнализации

А.6.3.2.1 Определение времени срабатывания сигнализации проводить по схемам рисунков А.1, А.2 в следующей последовательности:

1) установить значение ПОРОГ2 равным рассчитанному по формуле:

$$\Pi_2 = \frac{C_d}{1,6} , \quad (A.4)$$

где C_d - действительное значение содержания поверочного компонента в ГСО-ПГС № 3 для сигнализатора с поверочным компонентом метаном и ГСО-ПГС № 5 для сигнализатора с поверочным компонентом гексаном, % НКПР.

2) подать на сигнализаторы ГСО-ПГС № 1 в течение 1 мин или выдержать сигнализаторы указанное время на атмосферном воздухе;

3) отсоединить газоподводящую трубку от ВД (БД), продувать через нее ГСО-ПГС №3 (№5) в течение 30 с (длина газоподводящей трубы должна быть не более 5 м, сброс осуществлять в вытяжной шкаф);

4) подключить газоподводящую трубку к ВД (БД), включить секундомер. Зафиксировать время между моментом подключения трубы и срабатыванием сигнализации ПОРОГ2.

А.6.3.2.2 Сигнализатор считается выдержавшим проверку, если время срабатывания сигнализации не превышает:

10 с - для сигнализаторов с поверочным компонентом метаном;

20 с - для сигнализаторов с поверочным компонентом гексаном.

Инв. №	Подп	Подп и дата	Взам. инв. №	№ дубл	Подп и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп	Дата
-----	------	----------	------	------

A.7 Оформление результатов поверки

A.7.1 Результаты поверки оформляют протоколом произвольной формы.

A.7.2 Сигнализатор, удовлетворяющий требованиям настоящей методики поверки, признают годным к применению и клеймят путем нанесения оттиска поверительного клейма на корпусе сигнализатора или делают соответствующую отметку в руководстве по эксплуатации АПИ2.840.069 РЭ или выдают свидетельство о поверке согласно ПР 50.2.006-94.

A.7.3 При отрицательных результатах поверки клеймо предыдущей поверки гасят и аннулируют свидетельство о поверке, эксплуатацию сигнализатора запрещают и направляют в ремонт. В технической документации делают отметку о непригодности, выдают извещение установленной формы согласно ПР 50.2.006-94 с указанием причин непригодности.

Инв №	Подп1	Подп и дата	Взам. инв. №	№ дубл	Подп и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп	Дата
-----	------	----------	------	------

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ СИГНАЛИЗАТОРОВ СТМ-10

Обозначение	Условное наименование сигнализаторов	Поверочный компонент	Исполнение	Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	
				ВД или БД	БСП
АПИ2.840.069	СТМ10-0010Дц УХЛ1	метан	Общепромышленное	УХЛ1	УХЛ4.2
-01	СТМ10-0010ДГц УХЛ1	гексан			
-02	СТМ10-0010Дб УХЛ1	метан			
-04	СТМ10-0010ДГбн УХЛ1	гексан		Низкотемпературное	УХЛ1
-05	СТМ10-0010Дбн УХЛ1	метан			
-06	СТМ10-0010Дц ТВ3	метан		Экспортное	ТВ3
-07	СТМ10-0010ДГц ТВ3	гексан			
-08	СТМ10-0010Дб ТВ3	метан			
-09	СТМ10-0010Пц УХЛ4	метан	Общепромышленное	УХЛ4	УХЛ4.2
-10	СТМ10-0010ПГц УХЛ4	гексан			
-11	СТМ10-0010Пб УХЛ4	метан			
-15	СТМ10-0010Пц ТВ3	метан		Экспортное	ТВ3
-16	СТМ10-0010ПГц ТВ3	гексан			
-17	СТМ10-0010Пб ТВ3	метан			

Инв № подп	Подп и дата	Взам. инв №	№ дубл	Подп и дата
Изм	Лист	№ докум.	Подп	Дата

АПИ2.840.069 РЭ1

Лист
21

Продолжение приложения Б

Обозначение	Условное наименование сигнализаторов	Поверочный компонент	Исполнение	Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	
				ВД или БД	БСП
АПИ2.840.070	СТМ10-0009РДц УХЛ1	метан	Общепромышленное	УХЛ1	УХЛ4.2
-01	СТМ10-0009РДГц УХЛ1	гексан			
-02	СТМ10-0009РДб УХЛ1	метан			
-06	СТМ10-0009РДц ТВ3	метан			
-07	СТМ10-0009РДГц ТВ3	гексан			
-08	СТМ10-0009РДб ТВ3	метан			
-09	СТМ10-0009РПц УХЛ4	метан			
-10	СТМ10-0009РПГц УХЛ4	гексан			
-11	СТМ10-0009РПб УХЛ4	метан			
-15	СТМ10-0009РПц ТВ3	метан			
-16	СТМ10-0009РПГц ТВ3	гексан			
-17	СТМ10-0009РПб ТВ3	метан			
-33	СТМ10-0009РДцм ОМ1	метан	Экспортное	ТВ3	ТВ4.2
-34	СТМ10-0009РПцм ОМ4	метан			

Инв. № подп	Подп и дата	Взам. инв. №	№ дубл	Подп и дата

Изм/Лист № докум. Подп Дата

АПИ2.840.069 РЭ1

Лист
22

Продолжение приложения Б

Обозначение	Условное обозначение сигнализатора	Пове-рочный компо-нент	Исполнение	Вид климатиче- ского исполнения по ГОСТ 15150-69	
				ВД или БД	БСП
АПИ2.840.071	СТМ10-0008Дц УХЛ1	метан	Общепро-мышленное	УХЛ1	УХЛ4.2
-01	СТМ10-0008ДГц УХЛ1	гексан			
-02	СТМ10-0008Дб УХЛ1	метан			
-04	СТМ10-0008ДГбн УХЛ1	гексан		Низкотем-пературное	УХЛ1
-05	СТМ10-0008Дбн УХЛ1	метан			
-06	СТМ10-0008Дц ТВ3	метан		Экспортное	ТВ3
-07	СТМ10-0008ДГц ТВ3	гексан			
-08	СТМ10-0008Дб ТВ3	метан			
-09	СТМ10-0008Пц УХЛ4	метан		Общепро-мышленное	УХЛ4
-10	СТМ10-0008ПГц УХЛ4	гексан			
-11	СТМ10-0008Пб УХЛ4	метан			
-15	СТМ10-0008Пц ТВ3	метан		Экспортное	ТВ3
-16	СТМ10-0008ПГц ТВ3	гексан			
-17	СТМ10-0008Пб ТВ3	метан			

Инв № подп	Подп и дата	Взам. инв №	№ дубл	Подп и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп	Дата	AПИ2.840.069 РЭ1	Лист
						23

Продолжение приложения Б

Обозначение	Условное обозначение сигнализатора	Поверочный компонент	Исполнение	Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	
				ВД или БД	БСП
АПИ2.840.072	СТМ10-0007РДц УХЛ1	метан	Общепромышленное	УХЛ1	УХЛ4.2
-01	СТМ10-0007РДГц УХЛ1	гексан			
-02	СТМ10-0007РДб УХЛ1	метан			
-06	СТМ10-0007РДц ТВ3	метан	Экспортное	ТВ3	ТВ4.2
-07	СТМ10-0007РДГц ТВ3	гексан			
-08	СТМ10-0007РДб ТВ3	метан			
-09	СТМ10-0007РПц УХЛ4	метан	Общепромышленное	УХЛ4	УХЛ4.2
-10	СТМ10-0007РПГц УХЛ4	гексан			
-11	СТМ10-0007РПб УХЛ4	метан			
-15	СТМ10-0007РПц ТВ3	метан	Экспортное	ТВ3	ТВ4.2
-16	СТМ10-0007РПГц ТВ3	гексан			
-17	СТМ10-0007РПб ТВ3	метан			
-30	СТМ10-0007РДцм ОМ1	метан	Общепромышленное	ОМ1	ОМ4.2
-31	СТМ10-0007РПцм ОМ4	метан		ОМ4	

Инв. № подл	Подл и дата	Взам. инв. №	№ дубл	Подп и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп	Дата	АПИ2.840.069 РЭ1	Лист
						24

Продолжение приложения Б

Обозначение	Условное обозначение сигнализатора	Пове-рочный компо-нент	Исполнение	Вид климатиче- ского исполнения по ГОСТ 15150-69	
				ВД или БД	БСП
АПИ2.840.073	СТМ10-0006Дц УХЛ1	метан			
-01	СТМ10-0006ДГц УХЛ1	гексан	Общепро-мышленное	УХЛ1	УХЛ4.2
-02	СТМ10-0006Дб УХЛ1	метан			
-04	СТМ10-0006ДГбн УХЛ1	гексан	Низкотем-пературное	УХЛ1	УХЛ3.1
-05	СТМ10-0006Дбн УХЛ1	метан			
-06	СТМ10-0006Дц ТВ3	метан	Экспортное	ТВ3	ТВ4.2
-07	СТМ10-0006ДГц ТВ3	гексан			
-08	СТМ10-0006Дб ТВ3	метан			
-09	СТМ10-0006Пц УХЛ4	метан	Общепро-мышленное	УХЛ4	УХЛ4.2
-10	СТМ10-0006ПГц УХЛ4	гексан			
-11	СТМ10-0006Пб УХЛ4	метан			
-15	СТМ10-0006Пц ТВ3	метан	Экспортное	ТВ3	ТВ4.2
-16	СТМ10-0006ПГц ТВ3	гексан			
-17	СТМ10-0006Пб ТВ3	метан			

Инв № подл	Подп и дата	Взам. инв №	№ дубл	Исполнение

Изм	Лист	№ докум.	Подп	Дата	AПИ2.840.069 РЭ1	Лист
						25

Продолжение приложения Б

Обозначение	Условное обозначение сигнализатора	Поверочный компонент	Исполнение	Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	
				ВД или БД	БСП
АПИ2.840.074	СТМ10-0005РДц УХЛ1	метан	Общепромышленное	УХЛ1	УХЛ4.2
-01	СТМ10-0005РДГц УХЛ1	гексан			
-02	СТМ10-0005РДб УХЛ1	метан			
-06	СТМ10-0005РДц ТВ3	метан	Экспортное	ТВ3	ТВ4.2
-07	СТМ10-0005РДГц ТВ3	гексан			
-08	СТМ10-0005РДб ТВ3	метан			
-09	СТМ10-0005РПц УХЛ4	метан	Общепромышленное	УХЛ4	УХЛ4.2
-10	СТМ10-0005РПГц УХЛ4	гексан			
-11	СТМ10-0005РПб УХЛ4	метан			
-15	СТМ10-0005РПц ТВ3	метан	Экспортное	ТВ3	ТВ4.2
-16	СТМ10-0005РПГц ТВ3	гексан			
-17	СТМ10-0005РПб ТВ3	метан			
-30	СТМ10-0005РДцм ОМ1	метан	Общепромышленное	ОМ1	ОМ4.2
-31	СТМ10-0005РПцм ОМ4	метан		ОМ4	

Инв. № подп1	Подп и дата	Взам. инв. №	№ дубл	Подп и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп	Дата	AПИ2.840.069 РЭ1	Лист
						26

Продолжение приложения Б

Обозначение	Условное обозначение сигнализатора	Пове-рочный компо-нент	Исполнение	Вид климатиче- ского исполнения по ГОСТ 15150-69	
				ВД или БД	БСП
АПИ2.840.075	СТМ10-0004Дц УХЛ1	метан	Общепро-мышленное	УХЛ1	УХЛ4.2
-01	СТМ10-0004ДГц УХЛ1	гексан			
-02	СТМ10-0004Дб УХЛ1	метан			
-04	СТМ10-0004ДГбн УХЛ1	гексан	Низкотем-пературное	УХЛ1	УХЛ3.1
-05	СТМ10-0004Дбн УХЛ1	метан			
-06	СТМ10-0004Дц ТВ3	метан	Экспортное	ТВ3	ТВ4.2
-07	СТМ10-0004ДГц ТВ3	гексан			
-08	СТМ10-0004Дб ТВ3	метан			
-09	СТМ10-0004Пц УХЛ4	метан	Общепро-мышленное	УХЛ4	УХЛ4.2
-10	СТМ10-0004ПГц УХЛ4	гексан			
-11	СТМ10-0004Пб УХЛ4	метан			
-15	СТМ10-0004Пц ТВ3	метан	Экспортное	ТВ3	ТВ4.2
-16	СТМ10-0004ПГц ТВ3	гексан			
-17	СТМ10-0004Пб ТВ3	метан			

Инв № подп	Подп и дата	Взам. инв №	№ дубл	Подп и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп	Дата	АПИ2.840.069 РЭ1	Лист
						27

Продолжение приложения Б

Обозначение	Условное обозначение сигнализатора	Пове-рочный компо-нент	Исполне-ние	Вид климатиче-ского исполнения по ГОСТ 15150-69	
				ВД или БД	БСП
АПИ2.840.076	СТМ10-0003РДц УХЛ1	метан	Общепро-мышленное	УХЛ1	УХЛ4.2
-01	СТМ10-0003РДГц УХЛ1	гексан			
-02	СТМ10-0003РДб УХЛ1	метан			
-06	СТМ10-0003РДц ТВ3	метан	Экспорт-ное	ТВ3	ТВ4.2
-07	СТМ10-0003РДГц ТВ3	гексан			
-08	СТМ10-0003РДб ТВ3	метан			
-09	СТМ10-0003РПц УХЛ4	метан	Общепро-мышленное	УХЛ4	УХЛ4.2
-10	СТМ10-0003РПГц УХЛ4	гексан			
-11	СТМ10-0003РПб УХЛ4	метан			
-15	СТМ10-0003РПц ТВ3	метан	Экспорт-ное	ТВ3	ТВ4.2
-16	СТМ10-0003РПГц ТВ3	гексан			
-17	СТМ10-0003РПб ТВ3	метан			
-30	СТМ10-0003РДцм ОМ1	метан	Общепро-мышленное	ОМ1	ОМ4.2
-31	СТМ10-0003РПцм ОМ4	метан		ОМ4	

Инв № подп	Подп и дата	Взам. инв. №	№ дубл	Подп и дата
Изм	Лист	№ докум.	Подп	Дата

АПИ2.840.069 РЭ1

Лист
28

Продолжение приложения Б

Обозначение	Условное обозначение сигнализатора	Пове-рочный компо-нент	Исполнение	Вид климатиче- ского исполнения по ГОСТ 15150-69	
				ВД или БД	БСП
АПИ2.840.077	СТМ10-0002Дц УХЛ1	метан			
-01	СТМ10-0002ДГц УХЛ1	гексан	Общепро-мышленное	УХЛ1	УХЛ4.2
-02	СТМ10-0002Дб УХЛ1	метан			
-04	СТМ10-0002ДГбн УХЛ1	гексан	Низкотем-пературное	УХЛ1	УХЛ3.1
-05	СТМ10-0002Дбн УХЛ1	метан			
-06	СТМ10-0002Дц ТВ3	метан	Экспортное	ТВ3	ТВ4.2
-07	СТМ10-0002ДГц ТВ3	гексан			
-08	СТМ10-0002Дб ТВ3	метан			
-09	СТМ10-0002Пц УХЛ4	метан	Общепро-мышленное	УХЛ4	УХЛ4.2
-10	СТМ10-0002ПГц УХЛ4	гексан			
-11	СТМ10-0002Пб УХЛ4	метан			
-15	СТМ10-0002Пц ТВ3	метан	Экспортное	ТВ3	ТВ4.2
-16	СТМ10-0002ПГц ТВ3	гексан			
-17	СТМ10-0002Пб ТВ3	метан			

Инв № подл	Подп и дата	Взам. инв №	№ дубл	Исполнение

Изм	Лист	№ докум.	Подп	Дата	AПИ2.840.069 РЭ1	Лист
						29

Продолжение приложения Б

Обозначение	Условное обозначение сигнализатора	Пове-рочный компо-нент	Исполне-ние	Вид климатиче-ского исполнения по ГОСТ 15150-69	
				ВД или БД	БСП
АПИ2.840.078	СТМ10-0001РДц УХЛ1	метан	Общепро-мышленное	УХЛ1	УХЛ4.2
-01	СТМ10-0001РДГц УХЛ1	гексан			
-02	СТМ10-0001РДб УХЛ1	метан			
-06	СТМ10-0001РДц ТВ3	метан		ТВ3	ТВ4.2
-07	СТМ10-0001РДГц ТВ3	гексан			
-08	СТМ10-0001РДб ТВ3	метан			
-09	СТМ10-0001РПц УХЛ4	метан		УХЛ4	УХЛ4.2
-10	СТМ10-0001РПГц УХЛ4	гексан			
-11	СТМ10-0001РПб УХЛ4	метан			
-15	СТМ10-0001РПц ТВ3	метан	Экспорт-ное	ТВ3	ТВ4.2
-16	СТМ10-0001РПГц ТВ3	гексан			
-17	СТМ10-0001РПб ТВ3	метан			
-30	СТМ10-0001РДцм 0М1	метан	Общепро-мышленное	0М1	0М4.2
-31	СТМ10-0001РПцм 0М4	метан		0М4	

Инв № подп	Подп и дата	Взам. инв. №	№ дубл	Подп и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп	Дата	АПИ2.840.069 РЭ1	Лист
						30

Продолжение приложения Б

Обозначение	Условное обозначение сигнализатора	Поверочный компонент	Исполнение	Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	
				ВД или БД	БСП
АПИ2.840.079	СТМ10-0001Дц УХЛ1	метан	Общепромышленное	УХЛ1	УХЛ4.2
-01	СТМ10-0001ДГц УХЛ1	гексан			
-02	СТМ10-0001Дб УХЛ1	метан			
-04	СТМ10-0001ДГбн УХЛ1	гексан	Низкотемпературное	УХЛ1	УХЛ3.1
-05	СТМ10-0001Дбн УХЛ1	метан			
-06	СТМ10-0001Дц ТВ3	метан	Экспортное	ТВ3	ТВ4.2
-07	СТМ10-0001ДГц ТВ3	гексан			
-08	СТМ10-0001Дб ТВ3	метан			
-09	СТМ10-0001Пц УХЛ4	метан	Общепромышленное	УХЛ4	УХЛ4.2
-10	СТМ10-0001ПГц УХЛ4	гексан			
-11	СТМ10-0001Пб УХЛ4	метан			
-15	СТМ10-0001Пц ТВ3	метан	Экспортное	ТВ3	ТВ4.2
-16	СТМ10-0001ПГц ТВ3	гексан			
-17	СТМ10-0001Пб ТВ3	метан			
<p>Примечание – Сигнализаторы всех исполнений, перечисленных в приложении, соответствуют требованиям к взрывозащищенному оборудованию по ТР ТС 012/2011 и относятся к взрывозащищенному электрооборудованию группы II.</p>					

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Перечень горючих веществ, образующих газо- и паро-
воздушные смеси, контролируемые сигнализаторами СТМ10

Наименование вещества	M	Г	РМРС
1 Авиационный бензин Б-95/130 ГОСТ 1012-72	—	+	—
2 Авиационный бензин Б-95/115 ГОСТ 1012-72	—	+	—
3 Акрилонитрил, нитрил акриловой кислоты	+	+	—
4 Акролеин, акриловый альдегид	+	+	—
5 Аллиловый спирт	+	+	—
6 Амилены (смесь)	+	+	—
7 Амиловый спирт, 1-пентанол	+	+	—
8 Анилин	+	+	—
9 Ацетилен	+	—	—
10 Ацетон, диметилкотон	+	+	—
11 Ацетальдегид	+	+	—
12 Ацетонитрил	+	+	—
13 Бензальдегид	+	+	—
14 Бензины А-72, А-76, А-80, А-92, А-95, А-98	+	+	—
15 Бензин АИ-93 *	+	+	—
16 Бензин АИ-98 *	+	+	—
17 Бензин Б-70	+	+	—
18 Бензин «Калоша»	+	+	—
19 Бензол	+	+	—
20 Бензин экстракционный марки А (гексановая фракция)	+	+	—
21 Бутан	+	+	+
22 Бутадиен	+	+	—
23 Бутилены (различные изомеры)	+	+	—
24 Бутиловый спирт, бутанол	+	+	—
25 Винилнорборнен	+	+	—

Инв № Подп	Подп и дата	Взам. инв № дубл	Инв № подп	Подп и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп	Дата
-----	------	----------	------	------

АПИ2. 840. 069 РЭ1

Лист
32

Продолжение приложения В

	Наименование вещества	М	Г	РМРС
26	Винилхлорид**	+	—	—
27	Водород	+	—	—
28	Водяной газ*	+	—	—
29	Газ пиролиза керосина*	+	—	—
30	Газ природный топливный сжатый ГОСТ 27577-2000*	+	—	—
31	Газ пиролиза этана	+	—	—
32	Газ каталитического крекинга*	+	+	—
33	Газы углеводородные сжиженные ГОСТ 27578-87	+	+	—
34	Гексан	+	+	+
35	Гептан	+	+	—
36	Двойной водяной газ	+	—	—
37	Декан	—	+	—
38	Дивинил, бутадиен-1, 3	+	+	—
39	Дизельное топливо марки А ГОСТ 305-82	—	+	—
40	Дизельное топливо марки З ГОСТ 305-82	—	+	—
41	Дизельное топливо марки Л ГОСТ 305-82	—	+	—
42	Дизопропиловый эфир	+	+	—
43	Диметилдиоксан	+	+	—
44	Диоксан, диэтилен-диоксан	+	+	—
45	Диоксановые спирты – 3 изомера	+	+	—
46	Дихлорэтан**	+	—	—
47	Дициклопентадиен	+	+	—
48	Диэтиламин	+	+	—
49	Диэтиловый эфир, этиловый эфир	+	+	—
50	Изобутан	+	+	—
51	Изобутиловый спирт, изобутанол	+	+	—

Инв №	Подп	Пода	Взам. инв №	№ дцбл	Подп и дата	Подп и дата

АПИ2. 840. 069 РЭ1

Лист
33

Продолжение приложения В

Наименование вещества	M	Г	РМРС
52 Изобутилен	+	+	—
53 Изопентан	+	+	—
54 Изопрен	+	+	—
55 Изопропиловый спирт, изопропанол	+	+	—
56 Керосин осветительный ОСТ 3801407-86	—	+	—
57 Коксовый газ	+	—	—
58 Крезол	—	+	—
59 Ксилол	+	+	—
60 Магнитный лак	+	+	—
61 Мазут марки 40 *	—	+	—
62 Мазут флотский Ф-5 *	—	+	—
63 Метакриловометиловый эфир, метилметакрилат	+	+	—
64 Метан	+	—	+
65 Метилаллен	+	+	—
66 Метилаль	+	+	—
67 Метилбутандиол	+	+	—
68 Метиловый спирт (метанол, карбинол, древесный спирт)	+	—	—
69 Метиловый эфир акриловой кислоты, метилакрилат	+	+	—
70 Метилфигидропиран	+	+	—
71 Метилцеллозольв	+	+	—
72 Метилэтилкетон, этилметилкетон	+	+	—
73 Муравьиная кислота	+	—	—
74 Муравьинопропиловый эфир	+	+	—
75 Непредельные спирты – 3 изомера	+	+	—
76 Нитробензол	—	+	—
77 Нитроэтан	+	+	—

Инв № Подп	Подп и дата	Взам. инв №	№ дубл	Подп и дата

АПИ2. 840. 069 РЭ1

Лист

34

Продолжение приложения В

Наименование вещества	M	Г	РМРС
78 Нонан	—	+	—
79 Оксид пропилена	+	+	—
80 Оксид углерода, угарный газ	+	—	—
81 Оксид этилена	+	—	—
82 Октан	+	+	—
83 Пары нефти (смесь газов и паров бутана, гексана, метана, пентана, пропана, этана) *	+	+	+
84 Пентан	+	+	+
85 Петролейный эфир	+	+	—
86 Пиперилены (смесь)	+	+	—
87 Пропан	+	+	+
88 Пропенилацетат (аллилацетат)	+	+	—
89 Пропилен	+	+	—
90 Пропиловый спирт	+	+	—
91 Попутный нефтяной газ *	+	+	—
92 Реактивное топливо РТ ГОСТ 10227-86	—	+	—
93 Реактивное топливо Т-2 ГОСТ 10227-86	—	+	—
94 Реактивное топливо ТС-1 ГОСТ 10227-86	—	+	—
95 Сильван (метилфуран)	+	+	—
96 Скипидар	+	+	—
97 Сольвент каменноугольный *	+	+	—
98 Сольвент нефтяной *	+	+	—
99 Стирол	+	+	—
100 Тетрагидрофуран, оксид диэтилена	+	+	—
101 Толуол	+	+	—
102 Топливо Т-1	+	+	—
103 Триметилкарбинол	+	+	—

Инв № Подп	Подп и дата	Взам. инв №	№ дубл	Подп и дата

АПИ2. 840. 069 РЭ1

Лист

35

Продолжение приложения В

Наименование вещества	М	Г	РМРС
104 Триэтиламин	+	+	—
105 Уайт-спирит	+	+	—
106 Уксусная кислота, этановая кислота	+	+	—
107 Уксуснобутиловый эфир, бутилацетат	+	+	—
108 Уксусновиниловый эфир, винилацетат	+	+	—
109 Уксусный альдегид, ацетальдегид	+	+	—
110 Уксуснометиловый эфир, метилацетат	+	+	—
111 Уксусноэтиловый эфир, этилацетат	+	+	—
112 Фенол	—	+	—
113 Формальдегид (в виде формалина)	+	—	—
114 Фуран	+	+	—
115 Фурфурол	+	+	—
116 Циклогексан	+	+	—
117 Циклогексанон	+	+	—
118 Циклогексиламин	+	+	—
119 Цикlopентадиен	+	+	—
120 Этан	+	—	+
121 Этилбензол	+	+	—
122 Этилен	+	—	—
123 Этиловый спирт (этанол, винный спирт)	+	—	—
124 Этилцеллозольв	+	+	—
125 Этилидеинонорборнен	+	+	—
РАСТВОРИТЕЛИ, РАЗБАВИТЕЛИ			
126 М	+	+	—
127 РМЛ, РМЛ-218, РМЛ-315	+	+	—
128 Р-4, Р-4А, Р-5, Р-5А, Р-6, Р-7,	+	+	—
129 Р-10, Р-11, Р-12, Р-41, Р-60	+	+	—

Инв. №	Подп.	Подп и дата	Взам. инв. №	№ дубл	Подп и дата
Изм	Лист	№ докум.	Подп	Дата	

АПИ2. 840. 069 РЭ1

Лист
36

Продолжение приложения В

Наименование вещества	М	Г	РМРС
130 Р-189, Р-197, Р-265, Р-1111, Р-2114, Р-2115	+	+	—
131 Р-5, Р-6, Р-7, Р-60	+	+	—
132 РП, РС, РС-1, РС-2	+	+	—
133 РЭ-1, РЭ-1В, РЭ-2, РЭ-2В	+	+	—
134 РЭ-4, РЭ-4В, РЭ-8, РЭ-8В	+	+	—
135 РЭ-11, РЭ-13, РЭ-14	+	+	—
136 РВЛ	+	+	—
137 РФГ, РФГ-1	+	+	—
138 Нефрас А 65/75	+	+	—
139 № 30	+	+	—
140 № 645, № 646, № 647, № 648, № 649	+	+	—
141 № 650, № 651, № 653, № 654, № 656	+	+	—
142 № 1109, № 1301	+	+	—
143 ДМЗ-Р	+	+	—
144 РДВ	+	+	—
145 РКБ-1, РКБ-2	+	+	—

Примечания

- 1 Перечень веществ, контролируемых сигнализаторами с поверочным компонентом метаном (кроме морского исполнения), указан в колонке М, с поверочным компонентом гексаном - в колонке Г, сигнализаторами морского исполнения - в колонке РМРС.
- 2 Знак "+" означает, что вещество входит в перечень контролируемых, знак "-" - не входит.
- 3 * Контролируемое вещество содержит в своем составе каталитические яды и (или) агрессивные вещества.
- 4 ** Контролируемое вещество само является каталитическим ядом и (или) агрессивным веществом.

Инв. №	Подп	Подп и дата	Взам. инв. №	№ дубл	Подп и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп	Дата



АПИ2.840.069 РЭ1

Лист
37

Іðеëїаðаіèå


Аєїїе нєаїаëеçаöеè е ієоаїеу (ааç ІІДІ). Аїаøíеè аеä

Дєноїїе 1




А

Ієїїаðаіðа



6

Іњðаðеїїа
пї. Дєноїїе 1



Еїа. 1	Іїаї.	Іїаї. е ѣаðа	Асаї. е ѣаðа	Еїа. 1	Іїаї. ааðа	Іїаї. е ѣаðа
--------	-------	--------------	--------------	--------	------------	--------------

Оñëїаїїа таїїїа-ааðа	Еїе-ааðа	
	ІІІІ	ІЕІ
Ñòї 10-0010		10
Ñòї 10-0008		8
Ñòї 10-0006		6
Ñòї 10-0004		4
Ñòї 10-0002		2
Ñòї 10-0001		1

1 - еаðеаñ;

2 - іїаðеü іðаїаðацїаðаеü іїїїаїїаї ієоаїеу (ІІІІ);

3 - іїаðеü еçїаðеаðеїїаї іðаїаðацїаðаеü (ІЕІ);

4 - аðоїїа еаїїаñðеїїа;

5 - еїїаðеїїаїїаї ааðа;

6 - аðої.

Eci.	Eенò	1 ааðа	Іїаї.	Ааðа
------	------	--------	-------	------

АІÈ2.840.069 ДÝ1

Eенò

38



Еїїаðаїї

Оїїаðа


A2

ÍÐÈËÎÆÅÍÈÅ Ä

Áëî ê ñèáíàëèçàöèè è ièòàíèÿ (c ì ÌĐI). Áíåøíèé âèá




ĐèñóÍÎê 2



<i>Óñëîâíîå ðáîçíà÷åíèå ñèäíàëèçàòîðà</i>	<i>Êîëè÷åñòâî</i>	<i>Ì ÌÍÍ</i>	<i>Ì ÌÐÍ</i>	<i>Ì ËÍ</i>
<i>NòI 10-0009</i>				9
<i>NòI 10-0007</i>				7
<i>NòI 10-0005</i>	1		1	5
<i>NòI 10-0003</i>				3
<i>NòI 10-0001Ð</i>				1

- 1 - êàðêàñ;
 - 2 - ï ïäöëü iðåîáðàçîâàòåëÿ ïñíîâíîãî ièòàíèÿ (I ÌÍI);
 - 3 - ï ïäöëü iðåîáðàçîâàòåëÿ ðåçåðâíîãî ièòàíèÿ (I ÌÐI);
 - 4 - ï ïäöëü èçì áðèòåëüíîãî iðåîáðàçîâàòåëÿ (I ÈI);
 - 5 - êíòðîëüíûå ãíåçää;
 - 6 - âèíò;
 - 7 - ãðóíïà eäi ãñòêîâ.

Приложение E
Блок сигнализации и питания (Без МРПЛ) Схема электрической соединений
Рисунок




ЕЛЕ10 - Дикамер МД-6,
F1-F2 - Вспомогательная линейка ВЛН-1-2A,
X2, X4, X8, X10, X12, X14, X16, X18, X20, X22 -
Реле TRA3-D-12VDC-SB-20-2-B,
X23 - Выключатель BLS-4-20
X24-X31 - Блоки PLS-3
KLK11 - Реле TRA3-D-12VDC-S-22
или TRA4-12VDC-SB-2CМ,
V1 - Шнур КБ5226.

АГИ2.840.069 РЭ1

Лист 40


Iðræðið eða í ðeðiðið

Þeðiðið 2
Tnøðeðið 1



Eni Þeðið	Þeðiðið
Iðræðið (Oððiðið)	1
Yenid Þeðið (Oððiðið)	2

Приложение X
Блок сигнализации и питания СС МРП4 Схема электрическая соединений




E2, E3 - Дисплей МД-0-6
F1, F2 - Вспомогательный плавкий BTH-1-2A;
G1, G2 - Вспомогательный плавкий BTH-1-5A;
X2, X4, X8, X9, X10, X14, X16, X18, X20, X22 -
Резисторы (НЧ59-64/95-99-20-2-B;
X21 - Вихревой датчик;
X23, X23 - Вихревой датчик;
K1, K3, K11 - Реле ТРА3-Д-12VDC-S-22
(типа РЭН-34, XTK 500.030-01 XTK 45.030.000 TУ);
V1 - Диод К2526

Iðíäîëæåíèå iðèëëîæåíèÿ Æ

Dèñóíîê 2

Îñòàëüíâ ñì. ðèñóíîê 1



Óñëîâíîâ íàëìåíîâíèå
ñèäíàëëçàòîðîâ

Dèñ.

Ñòì 10-0001 DÄö 00E1, Ñòì 10-0001 DÍö 00E4,
Ñòì 10-0001 DÄö 00E1, Ñòì 10-0001 DÍö 00E4,
Ñòì 10-0001 DÄá 00E1, Ñòì 10-0001 DÍá 00E4,
Ñòì 10-0003 DÄö 00E1, Ñòì 10-0003 DÍö 00E4,
Ñòì 10-0003 DÄö 00E1, Ñòì 10-0003 DÍö 00E4,
Ñòì 10-0003 DÄá 00E1, Ñòì 10-0003 DÍá 00E4,
Ñòì 10-0005 DÄö 00E1, Ñòì 10-0005 DÍö 00E4,
Ñòì 10-0005 DÄá 00E1, Ñòì 10-0005 DÍá 00E4,
Ñòì 10-0005 DÄö 00E1, Ñòì 10-0005 DÍö 00E4,
Ñòì 10-0007 DÄö 00E1, Ñòì 10-0007 DÍö 00E4,
Ñòì 10-0007 DÄá 00E1, Ñòì 10-0007 DÍá 00E4,
Ñòì 10-0009 DÄö 00E1, Ñòì 10-0009 DÍö 00E4,
Ñòì 10-0009 DÄá 00E1, Ñòì 10-0009 DÍá 00E4



1

Ñòì 10-0001 DÄö 111, Ñòì 10-0001 DÍö 114,
Ñòì 10-0003 DÄö 111, Ñòì 10-0001 DÍö 114,
Ñòì 10-0005 DÄö 111, Ñòì 10-0005 DÍö 114,
Ñòì 10-0007 DÄö 111, Ñòì 10-0007 DÍö 114,
Ñòì 10-0009 DÄö 111, Ñòì 10-0009 DÍö 114,
Ñòì 10-0001 DÄö 0A3, Ñòì 10-0001 DÍö 0A3,
Ñòì 10-0001 DÄö 0A3, Ñòì 10-0001 DÍö 0A3,
Ñòì 10-0001 DÄá 0A3, Ñòì 10-0001 DÍá 0A3,
Ñòì 10-0003 DÄö 0A3, Ñòì 10-0003 DÍö 0A3,
Ñòì 10-0003 DÄö 0A3, Ñòì 10-0003 DÍö 0A3,
Ñòì 10-0003 DÄá 0A3, Ñòì 10-0003 DÍá 0A3,
Ñòì 10-0005 DÄö 0A3, Ñòì 10-0005 DÍö 0A3,
Ñòì 10-0005 DÄá 0A3, Ñòì 10-0005 DÍá 0A3,
Ñòì 10-0007 DÄö 0A3, Ñòì 10-0007 DÍö 0A3,
Ñòì 10-0007 DÄá 0A3, Ñòì 10-0007 DÍá 0A3,
Ñòì 10-0009 DÄö 0A3, Ñòì 10-0009 DÍö 0A3,
Ñòì 10-0009 DÄá 0A3, Ñòì 10-0009 DÍá 0A3

2

Приложение И
Датчик. Внешний вид
Рисунок 1

Ном. № подкл.	Подкл. и дата	Взам. инбр. №	Инбр. № плунж.	Подпл. и дата



1 - датчик; 2 - стакан; 3 - кожух; 5 - корпус; 6 - винт; 7 - крышка;
8 - лепесток; 9 - винт; 10, 11 - прокладка; 12 - винт; 14 - фланец;
15, 16 - кольцо; 17 - винт; 19 - элемент измерительный;
20 - элемент компенсирующий; 21 - планка; 22 - лепесток; 23 - винт.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Продолжение приложения И

Рисунок 2









Рисунок 2



1 - датчик; 2 - стакан; 3 - кожух; 5 - корпус; 6 - винт; 7 - крышка;
8 - основание; 10, 11 - прокладка; 12 - винт; 14 - фланец;
15, 16 - кольцо; 17 - винт; 19 - элемент измерительный;
20 - элемент компенсирующий; 22 - лепесток; 23 - винт.


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Іðеëїаáíèå Ä
Äëîê äàò÷èêà. Äíåøíèé âèä




1 - еíäèëàòîð ðàñôîäà; 2 - èðàí òðåooïäîâîé; 3 - äàò:èê;
4, 5, 7 - íèïíäü; 6 - ýæâéòîð áîçäóøíûé; 8 - çàäéóøéà;
9 - ôèëüòð; 10 - ååíöèëü çàïîðíî-ðåäóëèðóþùèé; 11 - åàééà
íàéèäíàÿ; 12 - åòóëéà; 13 - öäîëüíèé; 14 - åàééà.

Приложение 1
Чертеж средств взрывозащиты
датчиков АПИ2.132.039...-07




Датчик ИБЯ/14.13226.067 (для датчиков АПИ2.132.039...-03),
датчик ИБЯ/14.184.29.066 (для датчиков АПИ2.132.039...-04, -05),
датчик ИБЯ/14.184.29.067 (для датчиков АПИ2.132.039...-06, -07 в низкотемпературном исполнении)



Требования и пояснения по взрывозащите

1. Взрывозащита датчиков АПИ2.132.039...-07 обеспечивается взрывонепроницаемостью датчиков ИБЯ/14.13226.067, ИБЯ/14.184.29.066 и ИБЯ/14.184.29.067 в низкотемпературном исполнении за счет заключения чувствительных элементов во взрывонепроницаемую оболочку типа "d" (состоящую из корпуса стакана и токопроводов, установленных в основании) и выполнения всех резьбовых соединений кабельного ввода в соответствии с требованиями ГОСТ ИС 60079-1-2011!
2. Для проверки взрывобутильности клеевого соединения датчиков АПИ2.132.039...-07 проводятся гидравлические испытания давлением 162 МПа в течение 2 мин путем передачи давления через резиновый колпачок (см. схему гидравлических испытаний). Деформация деталей конструкции и нарушение клеевого соединения не допускаются. Проверка взрывобутильности других частей оболочки производится по аналогичной схеме (создается гидравлическое давление 15 МПа в течение 2 мин). Запотевание стенок, капли струеки воды на наружных поверхностях и деформации стенок не допускаются.
3. На поверхностях, обозначенных словом "Взрыв", наличие раковин, трещин, отслоений и других механических повреждений не допускается.
4. На крышках датчиков АПИ2.132.039...-07 имеется маркировка взрывозащиты и предупредительные надписи в соответствии с ГОСТ 316.10.0-2014 (ГОСТ 60079-1-2011), ГОСТ ИС 60079-1-2011.

Схема гидравлических испытаний
клеевых швов датчиков АПИ2.132.039...-07



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата


АПИ2.840.069 РЭ1

лист


47

Приложение М
Сигнализаторы СТМ10. Монтажный чертеж

Рисунок 1



Условное наименование сигнализаторов	L , мм	l , мм	l_1 , мм
СТМ10-0010Д, СТМ10-0010П	460	446 ⁺¹⁵	455±0,2
СТМ10-0009РД, СТМ10-0009РП	380	366 ⁺¹⁴	373±0,2
СТМ10-0008Д, СТМ10-0008П	380	366 ⁺¹⁴	373±0,2
СТМ10-0007РД, СТМ10-0007РП	300	286 ⁺¹³	295±0,2
СТМ10-0006Д, СТМ10-0006П	220	206 ⁺¹¹	215±0,2
СТМ10-0005РД, СТМ10-0005РП	140	126 ⁺¹⁰	135±0,2
СТМ10-0004Д, СТМ10-0004П	100	86 ^{+8,7}	95±0,2
СТМ10-0003РД, СТМ10-0003РП			
СТМ10-0002Д, СТМ10-0002П			
СТМ10-0001РД, СТМ10-0001РП			
СТМ10-0001Д, СТМ10-0001П			





- Размеры для справок.
- Конфигурация трубопроводов показана условно.
- Поз. 2, 3, 5, 6, 12, 15, 16, 19 с изделением не поставляются.
- Поз. 7, 11, 20 входят в комплект монтажных частей и находятся в упаковке комплекта ЗИП.

Таблицу исполнений см. на листе 31.

Продолжение приложения М


Рисунок 2

Остальное см. рисунок 1




Вид сзади

Вид сзади (1/2)



Разметка под крепление
блока датчика поз.4

Поз.	Кол. на исполнение																		
	Рис.1		Рис.2																
1	Блок сигнализации и питания																		
2	Кабель																		
3	Труба ДР-15x25 ГОСТ 3262-75																		
4	Датчик	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	1	10	9	8	7	6	5	4
5	Муфта 15 ГОСТ 8966-75																		
6	Коннектор 15 ГОСТ 8668-75																		
7	Наконечник кабельный	179	164	145	130	111	96	77	62	43	28	36	179	164	145	130	111	96	77
8	Хомут	11	11	9	9	7	7	5	5	3	3	2	11	11	9	9	7	5	3
9	Винт М3-6х14.8-029 ГОСТ 1491-80	190	175	154	139	118	103	82	67	46	31	28	190	175	154	139	118	103	82
10	Шайба 3.65Г19 ГОСТ 6402-70	190	175	154	139	118	103	82	67	46	31	28	190	175	154	139	118	103	82
11	Шайба А3.0108еn029 ГОСТ 6402-70	190	175	154	139	118	103	82	67	46	31	28	190	175	154	139	118	103	82
12	Болт М5-6х14.8-029 ГОСТ 7805-70												4						
13	Гайка М5.029 ГОСТ 5927-70												4						
14	Шайба 5.65Г19 ГОСТ 6402-70												4						
15	Шайба А3.0108еn029 ГОСТ 10450-78												4						
16	Болт М5-6х14.8-029 ГОСТ 7805-70																		
17	Гайка М8.029 ГОСТ 5927-70												40	36	32	28	24	20	16
18	Шайба 8.65Г19 ГОСТ 6402-70												12	8	4	4			
19	Шайба А8.0108еn029 ГОСТ 10450-78																		
20	Трубка 305 ТВ-40-35 белая первой сортов ГОСТ 19034-82	2,0м	1,8м	1,5м	1,3м	1,0м	0,8м	0,6м	0,5м	0,4м	0,4м	0,25м	2,0м	1,8м	1,5м	1,3м	1,0м	0,8м	0,6м
21	Трубка 305 ТВ-40-35 белая первой сортов ГОСТ 19034-82	2,0м	1,8м	1,5м	1,3м	1,0м	0,8м	0,6м	0,5м	0,4м	0,4м	0,25м	2,0м	1,8м	1,5м	1,3м	1,0м	0,8м	0,6м
22	Трубка латунная или медная 16х1 мм																		



ПРИЛОЖЕНИЕ Н

Режимы коммутации реле «Порог 1», «Порог 2», «Отказ» и «ВКЛЮЧЕНО»

Режимы коммутации реле «Порог 1» (5П19.10П-1-4)

Uкоммутации max, В	Iкоммутации max, А	Роткр. max, Ом
± 400	1	10

Режимы коммутации реле «Порог 2» и «Отказ» (TRA3, TRIH)

Допустимый ток, А	Напряжение на разомкнутых контактах, В	Вид нагрузки	Род тока
0,1-2	12-220	активная	переменный
0,1-2	12-30		постоянный
Примечание — Реле типа TRA3 установлены в сигнализаторах исполнений СТМ10-00ХХ Дц (РДц, ДГц, РДГц, Дб, РДб) УХЛ1, СТМ10-00ХХ Пц (РПц, ПГц, РПГц, Пб, РПб) УХЛ4. Реле типа TRIH установлены в сигнализаторах исполнений СТМ10-00ХХ Дбн (ДГбн) УХЛ1.			

Режимы коммутации реле «ПОРОГ 2» и «ОТКАЗ» (РЭН 34, РЭН 34Т)

Допустимый ток, А	Напряжение на разомкнутых контактах, В	Вид нагрузки	Род тока
0,2 - 2	12 - 34	Активная	Постоянный
0,2 - 5	12 - 115	Активная	Переменный 50 – 1100 Гц
2 - 10	12 - 30	Активная	Постоянный
0,1 - 5	12 - 30	Индуктивная $\tau < 0,015$ с	Постоянный
0,1 - 5	24 - 250	Активная	Постоянный
0,5 - 2	50 - 220	Активная	Переменный 50 – 1100 Гц
Примечание — Реле типа РЭН 34 установлены в сигнализаторах исполнений СТМ10-00ХХ РДцм ОМ1, СТМ10-00ХХ РПцм ОМ4. Реле типа РЭН 34Т установлены в сигнализаторах исполнений СТМ10-00ХХДц (РДц, ДГц, РДГц, Дб, РДб, Пц, РПц, ПГц, РПГц, Пб, РПб) ТВ3.			

Режимы коммутации реле «ВКЛЮЧЕНО» (РЕ014012)

Допустимый ток, А	Напряжение на разомкнутых контактах, В	Вид нагрузки	Род тока
0,1-2	12-110	активная	переменный
0,1-2	12-30		постоянный
Примечание — Реле «ВКЛЮЧЕНО» установлено в сигнализаторах всех исполнений, кроме СТМ10-00ХХ РДцм ОМ1, СТМ10-00ХХ РПцм ОМ4.			

Приложение П
(обязательное)

Перечень данных, характеризующих сигнализаторы СТМ10
в соответствии с «Техническим регламентом о безопасности
объектов внутреннего водного транспорта»

(заполняется только для сигнализаторов, поставляемых на объекты,
поднадзорные речному регистру)

1 Товарный знак предприятия-изготовителя.

2 Наименование и адрес предприятия-изготовителя – ФГУП «СПО «Аналитприбор».
Россия, 214031, г. Смоленск, ул. Бабушкина, 3.

3 Условное наименование сигнализатора – СТМ10-_____.

4 Единица физической величины - % LEL.

5 Обозначение климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 – ОМ1 (ОМ4).

6 Диапазон рабочих температур – от 1 до 50 °C.

7 Маркировка степени защиты корпуса БСП – IP20.

8 Маркировка степени защиты корпуса датчика – IP54.

9 Параметры электропитания - ~ 50 Hz, 220 V.

10 Условное обозначение класса защиты от поражения человека электрическим током.

11 Значение потребляемой мощности – согласно таблице 1.1 АПИ2.840.069 РЭ.

12 Масса сигнализатора – согласно таблице 1.2 АПИ2.840.069 РЭ.

13 Знак утверждения типа -  .

14 Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза.

15 Знак № 14 по ГОСТ 12.2.091-2012, свидетельствующий о необходимости изучения эксплуатационной документации.

16 Порядковый номер по системе предприятия-изготовителя - _____.

17 Год и квартал изготовления - _____.

18 Маркировка взрывозащиты – 1Ex d IIC T4 Gb.

19 Специальный знак взрывобезопасности – .

20 ТУ 25-7407.0016-88.

21 Места строповки – на транспортной таре.

22 Периодичность поверки – один раз в год.

23 Номер сертификата соответствия требованиям ТР ТС 012/2011 и название органа по сертификации взрывозащищенных средств измерений, выдавшего данный сертификат, - № ЕАЭС RU C-RU.BH02.B.00315/19 ОС ВСИ «ВНИИФТРИ».

ЗАКАЗАТЬ