Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311

Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28

УПУВН-1 устройство для проверки указателей высокого напряжения



Устройство для проверки указателей высокого напряжения «УПУВН-1» предназначено для проверки в процессе эксплуатации рабочих частей указателей высокого напряжения, работающих по принципу протекания емкостного тока, а также бесконтактных указателей высокого напряжения.

Технические характеристики

Характеристики	Значения
Амплитуда выходного напряжения, В	800—1000
Частота выходного напряжения, кГц	6—10
Напряжение питания, В	3
Ток, потребляемый от элементов питания, мА, не более	200
Условия эксплуатации: температура, оС влажность при температуре 25 оС, %	от -30 до +40 до 98
Габаритные размеры, мм, не более	35x95
Масса, кг, не более	0,1
Срок службы, лет, не менее	5